

型式承認

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第26～1号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC)4.5kg(蓄圧式、鉄製)	H26.1.23
消防用ホース	ホ第26～1号	株式会社横井製作所	使用圧2.0、保形(合成樹脂内張り)、呼称30(ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H26.1.14
中継器	中第26～1号	パナソニック株式会社	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H26.1.24
P型2級受信機(蓄積式)	受第26～1号	日信防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H26.1.24
	受第26～2号	日信防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H26.1.24
P型1級受信機(蓄積式及び自動試験機能付)	受第26～3号	日信防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H26.1.24
P型1級受信機(蓄積式)	受第26～4号	日信防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H26.1.24
	受第26～5号	日本フェンオール株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H26.1.24
R型受信機(蓄積式及び遠隔試験機能付)	受第26～8号	パナソニック株式会社	交流100V、外部配線抵抗20Ω、公称蓄積時間60秒	H26.1.24
閉鎖型スプリンクラーヘッド	ス第26～1号	ヤマトプロテック株式会社	バルブ型C68、呼称15(標準r2.8、下向き)	H26.1.23
	ス第26～2号	ヤマトプロテック株式会社	バルブ型C93、呼称15(標準r2.8、下向き)	H26.1.23
金属製避難はしご	は第26～1号	松本機工株式会社	ハッチ用つり下げはしご(折りたたみ式)	H26.1.23
	は第26～2号	松本機工株式会社	ハッチ用つり下げはしご(折りたたみ式)	H26.1.23
	は第26～3号	株式会社マルニシ	ハッチ用つり下げはしご(折りたたみ式)	H26.1.24

型式変更承認

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
大型消火器	消第24～34～1号	株式会社初田製作所	粉末(ABC)40kg(車載蓄圧式、鉄製)	H26.1.23

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
結合金具に接続する消防用接続器具	品評接第26～1号	株式会社丸岡製作所	媒介金具(受け口・ねじ式・呼称30)(差し口・ねじ式・呼称30)	H26.1.17
	品評接第26～2号	東京サイレン株式会社	媒介金具(受け口・差込式・呼称65)(差し口・差込式・呼称40)	H26.1.20
定温式住宅用火災警報器	品評住第26～1号	パナソニック株式会社	電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H26.1.24
	品評住第26～2号	パナソニック株式会社	電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H26.1.24
動力消防ポンプ	P1904	株式会社吉谷機械製作所	消防ポンプ自動車、A-2、F5	H26.1.15
特殊消防ポンプ自動車	MVF13-1	株式会社モリタ	放水塔付消防ポンプ自動車	H26.1.17
	MLL5-35WEL-1	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H26.1.17

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
表示灯	認評非第26～1号	ニッタン株式会社	普通型(DC30V、15mA)	H26.1.29
スピーカー	認評放第26～1号	TOA株式会社	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル93dB	H26.1.14
	認評放第26～2号	TOA株式会社	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル94dB	H26.1.14
	認評放第26～3号	TOA株式会社	コーン型(3W/6W・L級)、音響パワーレベル93dB	H26.1.14
	認評放第26～4号	日本電音株式会社	コーン型(1W・M級、3W/5W/10W・L級) 音響パワーレベル92dB(ローコントロールOFF) 音響パワーレベル88dB(ローコントロール1) 音響パワーレベル86dB(ローコントロール2)	H26.1.17
	認評放第26～5号	日本電音株式会社	コーン型(10W/15W/20W・L級)、音響パワーレベル91dB	H26.1.17