

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第26～17号	ヤマトプロテック株式会社	強化液 3.5l(蓄圧式、鉄製)	H26.8.15
	消第26～18号	株式会社丸山製作所	粉末(ABC) 3.0kg(CO ₂ 加圧式、鉄製)	H26.8.11
	消第26～19号	株式会社丸山製作所	粉末(ABC) 3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H26.8.29
	消第26～20号	三津浜工業株式会社	強化液 6.0l(蓄圧式、鉄製)	H26.8.25
	消(自)第26～1号	ヤマトプロテック株式会社	強化液 3.5l(自動車用)(蓄圧式、鉄製)	H26.8.15
泡消火薬剤	泡第26～8号	日新理化産業株式会社	水成膜泡 6%(-10℃～+30℃)	H26.8.22
赤外線式スポット型感知器(試験機能付)	感第26～6号	能美防災株式会社	屋内型(24V、50mA)・公称監視距離13m～20m・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、CO ₂ 共鳴放射式、ゆらき式	H26.8.8
熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	感第26～7号	日信防災株式会社	(24V、200mA)・公称感知温度40℃～85℃ 防水型、普通型、再用型	H26.8.8
一斉開放弁	開第26～1号	千住スプリンクラー株式会社	減圧型40(10K、横)	H26.8.11
	開第26～2号	千住スプリンクラー株式会社	減圧型50(10K、横)	H26.8.11
金属製避難はしご	は第26～10号	株式会社セフ	ハッチ用つり下げはしご(折りたたみ式)	H26.8.25
光電式住宅用防災警報器	住警第26～125号	能美防災株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H26.8.25
定温式住宅用防災警報器	住警第26～126号	能美防災株式会社	電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H26.8.25

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第25～8～1号	日本ドライケミカル株式会社	住宅用粉末(ABC) 1.5kg(蓄圧式、アルミニウム製)	H26.8.15
	消第26～4～3号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC) 3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H26.8.15
	消第26～4～4号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC) 3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H26.8.15
	消第26～4～5号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC) 3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H26.8.15
P型1級受信機(蓄積式)	受第16～2～3号	ニッタン株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H26.8.11
流水検知装置	流第20～23～1号	千住スプリンクラー株式会社	予作動式(湿式)、開閉型100(10K、縦)	H26.8.25

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用結合金具	C06KM01A	帝国繊維株式会社	使用圧1.6、ねじ式、呼称150	H26.8.14
消防用ホース	H0125IC01A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.6、呼称100(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.8.14
	H0125MC01A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.6、呼称150(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.8.14
	H0126FC01A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.8.27
	H0327NC03A	帝国繊維株式会社	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.2、呼称300(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.8.14

品質評価・型式評価適合(続き)

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用ホース	H0345OC01A	帝国繊維株式会社	保形、合成樹脂、使用圧1.6、呼称35(シングル、ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H26.8.14
	H0345OC02A	帝国繊維株式会社	保形、合成樹脂、使用圧1.6、呼称35(シングル、ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H26.8.14
	H1021DA01A	株式会社報商製作所	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.8.14
	H1024EA01A	株式会社報商製作所	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.8.14
	H1024FA01A	株式会社報商製作所	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.8.14

品質評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用ホース	H0124FA01B	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.8.27

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
表示灯	認評非第26～7号	ホーチキ株式会社	防雨型(AC/DC24V、9mA)	H26.8.18
易操作性1号消火栓	認評栓第26～45号	株式会社大東製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称30	H26.8.1
	認評栓第26～46号	株式会社大東製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称30	H26.8.14

認定評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
一体型	認評非第14～19～1号	ホーチキ株式会社	普通型、DC24V	H26.8.1
	認評非第14～21～1号	ホーチキ株式会社	防雨型、DC24V	H26.8.1