

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
光電式スポット型感知器	感第26～8号	能美防災株式会社	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.9.16
中継器	中第26～5号	日本フェンオール株式会社	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H26.9.29
	中第26～6号	ホーチキ株式会社	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H26.9.9
P型1級受信機(蓄積式)	受第26～14号	パナソニック株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H26.9.9
	受第26～15号	沖電気防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H26.9.9
流水検知装置	流第26～14号	千住スプリンクラー株式会社	湿式(小流量検知型)K35・50・60、作動弁型65(10K、縦)	H26.9.16
	流第26～15号	千住スプリンクラー株式会社	湿式(小流量検知型)K35・50・60、作動弁型100(10K、縦)	H26.9.16

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第26～4～6号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC) 3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H26.9.9
流水検知装置	流第16～13～2号	株式会社立売堀製作所	湿式K50・60、自動警報弁型125(10K、縦)	H26.9.9
	流第16～14～2号	株式会社立売堀製作所	湿式K50・60、自動警報弁型150(10K、縦)	H26.9.9
	流第18～1～3号	株式会社立売堀製作所	湿式K50・60、パドル型40(10K、縦)	H26.9.9
	流第23～13～1号	株式会社立売堀製作所	湿式K50・60、パドル型40(10K、縦)	H26.9.9

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
結合金具に接続する消防用接続器具	品評接第26～5号	株式会社岩崎製作所	媒介金具(差し口・差込式・呼称50) (差し口・差込式・呼称50)	H26.9.19
	品評接第26～6号	株式会社立売堀製作所	媒介金具(受け口・差込式・呼称40) (差し口・差込式・呼称40)	H26.9.30
特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	NCP-2D-9	日本機械工業株式会社	化学消防ポンプ自動車	H26.9.16
動力消防ポンプ	P2322	株式会社ネイチャー	消防ポンプ自動車、A-2、YSNA20	H26.9.16
消防用結合金具	C17AF01A	櫻護謨株式会社	使用圧2.0、差込式差し口、呼称65	H26.9.29
	C17BF01A	櫻護謨株式会社	使用圧2.0、差込式受け口、呼称65	H26.9.29
	C17KN01A	櫻護謨株式会社	使用圧1.3、ねじ式、呼称300(大量送水用)	H26.9.26
	C17KN02A	櫻護謨株式会社	使用圧1.3、ねじ式、呼称300(大量送水用)	H26.9.26
	C17KN03A	櫻護謨株式会社	使用圧1.6、ねじ式、呼称200(大量送水用)	H26.9.26

品質評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用結合金具	C16AF03C	株式会社岩崎製作所	使用圧2.0、差込式差し口、呼称65	H26.9.16

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
増幅器及び操作部	認評放第26～19号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	AC100V、最大360W	H26.9.18
遠隔操作器	認評放第26～20号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	DC24V	H26.9.18
	認評放第26～21号	日本電音株式会社	DC24V	H26.9.17
スピーカー	認評放第26～22号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	ホーン型(2.5W/5W/10W・L級)、音響パワーレベル108dB	H26.9.30
	認評放第26～23号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	ホーン型(1W/3W/5W・L級)、音響パワーレベル108dB	H26.9.30
広範囲型2号消火栓	認評栓第26～47号	株式会社北浦製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H26.9.24

特定機器評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特定初期拡大抑制機器	特評第244号	ニッタン株式会社	負圧湿式予作動スプリンクラー設備 流水検知装置制御盤	H26.9.2
	特評第245号	ニッタン株式会社	負圧湿式予作動スプリンクラー設備 中央制御盤	H26.9.2
	特評第246号	ニッタン株式会社	負圧湿式予作動スプリンクラー設備 伝送方式中央制御盤	H26.9.2
	特評第247号	ニッタン株式会社	負圧湿式予作動スプリンクラー設備 伝送方式中継盤	H26.9.2