

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第26～21号	ヤマトプロテック株式会社	強化液 2.0l(蓄圧式、鉄製)	H26.11.12
	消第26～22号	ヤマトプロテック株式会社	強化液 4.0l(蓄圧式、鉄製)	H26.11.12
	消第26～23号	ヤマトプロテック株式会社	強化液 2.0l(蓄圧式、鉄製)	H26.11.12
	消第26～24号	ヤマトプロテック株式会社	強化液 4.0l(蓄圧式、鉄製)	H26.11.12
	消第26～25号	三津浜工業株式会社	強化液 8.0l(蓄圧式、鉄製)	H26.11.12
大型消火器	消第26～28号	宮田工業株式会社	粉末(ABC) 20kg(車載蓄圧式、鉄製)	H26.11.14
中継器	中第26～10号	日信防災株式会社	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H26.11.28
	中第26～11号	能美防災株式会社	直流3V、無線式(受信用・発信用)	H26.11.28
GP型3級受信機	受第26～16号	アイホン株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω	H26.11.14
流水検知装置	流第26～16号	小熊機械株式会社	湿式K50・60、自動警報弁型80(10K、縦)	H26.11.20
	流第26～17号	小熊機械株式会社	湿式K50・60、自動警報弁型100(10K、縦)	H26.11.20

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
P型2級受信機(蓄積式)	受第4～13～1号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H26.11.28
GP型1級受信機(蓄積式)	受第10～50～4号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H26.11.28
P型1級受信機(蓄積式及び自動試験機能付)	受第26～11～1号	ホーチキ株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間50秒	H26.11.28
流水検知装置	流第22～2～1号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型65(10K、縦)	H26.11.20
	流第22～3～1号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型80(10K、縦)	H26.11.20
	流第22～4～1号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型100(10K、縦)	H26.11.20
	流第22～5～1号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型125(10K、縦)	H26.11.20

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	MC-2-17	株式会社モリタ	化学消防ポンプ自動車	H26.11.11
	MLL5-40SML-1	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H26.11.28
動力消防ポンプ	P140F	日本ドライケミカル株式会社	消防ポンプ自動車、A-1、ND1A10	H26.11.18
	P140G	日本ドライケミカル株式会社	消防ポンプ自動車、A-1、ND1A10	H26.11.18
消防用吸管	S0211002	櫻護謨株式会社	呼称100、合成ゴム、使用温度範囲(-25～40℃)	H26.11.28
消防用ホース	H0124NA01A	芦森工業株式会社	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.3、呼称300(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.11.28
	H0126DI01A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称40(ダブル(内とう ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)(外とう ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織))	H26.11.13
	H0327NC04A	帝国繊維株式会社	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.4、呼称250(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.11.26

品質評価・型式評価適合(続き)

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用ホース	H0426FE01A	株式会社横井製作所	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称65(ダブル(内とう ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)(外とう ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織))	H26.11.13

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
スピーカー	認評放第26～24号	株式会社エフ・ピー・エス	コーン型(5W/7.5W/10W/20W・L級)	H26.11.19
	認評放第26～25号	株式会社エフ・ピー・エス	コーン型(5W/7.5W/10W/20W・L級)	H26.11.19
	認評放第26～26号	TOA株式会社	コーン型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル94dB	H26.11.19
2号消火栓	認評栓第26～48号	株式会社眞和	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25(補助散水栓併用)	H26.11.4
	認評栓第26～53号	株式会社大東製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25(補助散水栓併用)	H26.11.17
補助散水栓	認評栓第26～49号	株式会社眞和	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H26.11.4
	認評栓第26～54号	株式会社大東製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H26.11.17
広範囲型2号消火栓	認評栓第26～50号	共成産業株式会社	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H26.11.17
	認評栓第26～51号	株式会社村上製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H26.11.17
	認評栓第26～52号	株式会社村上製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H26.11.17
ノズル	認評ノ第26～10号	株式会社眞和	広範囲型2号用ノズル(受け口・ねじ式・呼称25)	H26.11.6
	認評ノ第26～11号	株式会社岩崎製作所	2号用ノズル(受け口・ねじ式・呼称25)	H26.11.28

認定評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
増幅器及び操作部	認評放第26～19～1号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	AC100V、最大360W	H26.11.13

特定機器評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特定初期拡大抑制機器	特評第248号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度3%)	H26.11.25
	特評第249号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度2%)	H26.11.25
	特評第250号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度3%)	H26.11.25
	特評第251号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備 システム制御盤	H26.11.25
	特評第252号	ニッタン株式会社	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度1.5%)	H26.11.25
	特評第253号	ニッタン株式会社	特定駐車場用泡消火設備 システム制御盤	H26.11.25