

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第27～58号	モリタ宮田工業株式会社	二酸化炭素 23kg(車載式、鉄製)	H27.11.26
	消第27～61号	三津浜工業株式会社	粉末(ABC) 3.0kg(蓄圧式、アルミニウム製)	H27.11.26
中継器	中第27～7号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω	H27.11.24

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
中継器(遠隔試験機能付)	中第25～8～1号	能美防災株式会社	直流24V、無線式(受信用)	H27.11.24
P型1級受信機(蓄積式)	受第24～8～1号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H27.11.24
流水検知装置	流第15～1～4号	千住スプリンクラー株式会社	予作動式、開閉型100(10K、縦)	H27.11.16
	流第19～2～5号	千住スプリンクラー株式会社	予作動式、開閉型150(10K、縦)	H27.11.16
	流第20～23～2号	千住スプリンクラー株式会社	予作動式(湿式)、開閉型100(10K、縦)	H27.11.16
光電式住宅用防災警報器	住警第26～107～1号	新コスモス電機株式会社	外部電源方式、2種(AC100V、40mA)、連動型、自動試験機能付	H27.11.4
	住警第26～114～2号	新コスモス電機株式会社	外部電源方式、2種(AC100V、40mA)、連動型、自動試験機能付	H27.11.4

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特殊消防ポンプ自動車 又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	GMW-80-2	ジーエムいちはら工業株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H27.11.24
	YSW-20-3	株式会社ネイチャー	水槽付消防ポンプ自動車	H27.11.18
	MC-2-20	株式会社モリタ	化学消防ポンプ自動車	H27.11.18
結合金具に接続する消防用接続器具	品評接第27～4号	株式会社横井製作所	スタンドパイプ(受け口・差込式・呼称65) (差し口・差込式・呼称65)	H27.11.2
消防用吸管	S0308014	オーサカゴム株式会社	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲(-25～40℃)	H27.11.24
	S0308015	オーサカゴム株式会社	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲(-25～40℃)	H27.11.24
消防用ホース	H0224NC02A	櫻護謨株式会社	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.3、呼称300 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.11.16
	H0324FC09A	帝国繊維株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.11.2

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
スピーカー	認評放第27～13号	株式会社JVCケンウッド	ホーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル94dB	H27.11.2
	認評放第27～14号	株式会社JVCケンウッド	ホーン型(3W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル93dB	H27.11.2
	認評放第27～15号	株式会社JVCケンウッド	ホーン型(10W/20W/30W・L級)、音響パワーレベル95dB	H27.11.2
	認評放第27～16号	株式会社JVCケンウッド	コーン型(1W/3W/6W・L級)	H27.11.2
	認評放第27～17号	株式会社JVCケンウッド	コーン型(1W/3W/6W・L級)	H27.11.2
	認評放第27～20号	株式会社JVCケンウッド	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル90dB	H27.11.5

認定評価・型式評価適合(続き)

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
スピーカー	認評放第27～21号	株式会社JVCケンウッド	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル88dB	H27.11.5
感知継手	認評駐継第27～3号	千住スプリンクラー株式会社	可溶片型C72、感知範囲r3.25、呼称20(上向き、下向き)	H27.11.26