

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第28～1号	株式会社丸山製作所	粉末(ABC)1.0kg(蓄圧式、鉄製)	H28.2.18
	消第28～2号	株式会社丸山製作所	粉末(ABC)2.0kg(蓄圧式、鉄製)	H28.2.18
光電式スポット型感知器 (試験機能付)	感第28～1号	日本ドライケミカル株式会社	1種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H28.2.10
	感第28～2号	日本ドライケミカル株式会社	2種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H28.2.10
	感第28～3号	日本ドライケミカル株式会社	3種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H28.2.10
定温式スポット型感知器 (試験機能付)	感第28～4号	日本ドライケミカル株式会社	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H28.2.10
	感第28～6号	日本ドライケミカル株式会社	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H28.2.10
	感第28～7号	日本ドライケミカル株式会社	1種(30V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H28.2.10
差動式スポット型感知器 (試験機能付)	感第28～5号	日本ドライケミカル株式会社	2種(30V、50mA) 非防水型、普通型、再用型	H28.2.10
	感第28～8号	日本ドライケミカル株式会社	2種(30V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H28.2.10
P型1級発信機	発第28～1号	日本フェンオール株式会社	屋内型(30V、500mA)	H28.2.2
	発第28～3号	日本ドライケミカル株式会社	屋内型(30V、50mA)	H28.2.10
	発第28～4号	日本ドライケミカル株式会社	屋外型(30V、50mA)	H28.2.10
P型2級発信機	発第28～2号	日本フェンオール株式会社	屋内型(30V、500mA)	H28.2.2
閉鎖型スプリンクラー ヘッド	ス第28～9号	アイエススプリンクラー株式会社	1種可溶片型C72、呼称15(標準r2.6、下向き)	H28.2.18
	ス第28～10号	アイエススプリンクラー株式会社	1種可溶片型C96、呼称15(標準r2.6、下向き)	H28.2.18
	ス第28～11号	アイエススプリンクラー株式会社	2種可溶片型C72、呼称15(標準r2.3、下向き)	H28.2.18
	ス第28～12号	アイエススプリンクラー株式会社	2種可溶片型C96、呼称15(標準r2.3、下向き)	H28.2.18
	ス第28～13号	アイエススプリンクラー株式会社	1種可溶片型C72、呼称8K30(水道連結、下向き)	H28.2.18
	ス第28～14号	アイエススプリンクラー株式会社	1種可溶片型C96、呼称8K30(水道連結、下向き)	H28.2.18
	ス第28～15号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C72、呼称8K43(水道連結、下向き)	H28.2.19
	ス第28～16号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C98、呼称8K43(水道連結、下向き)	H28.2.19
金属製避難はしご	は第28～1号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(伸縮式)	H28.2.24
	は第28～2号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(伸縮式)	H28.2.24
	は第28～3号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(伸縮式)	H28.2.24

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
GR型受信機(アナログ 式及び自動試験機能 付)	受第14～6～2号	ニッタン株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω 公称受信温度45℃～80℃ 公称受信濃度(スポット型)3.1%/m～15.0%/m	H28.2.18
	受第14～14～2号	ニッタン株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω/外部配線光損失15dB 公称受信温度45℃～80℃ 公称受信濃度(スポット型)3.1%/m～15.0%/m	H28.2.18
光電式住宅用防災警報 器	住警第27～2～1号	新コスモス電機株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H28.2.10

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特殊消防ポンプ自動車 又は特殊消防自動車に 係る特殊消火装置	DCPH-2A-1	第一実業株式会社	化学消防ポンプ自動車	H28.2.16
	MC-2-21	株式会社モリタ	化学消防ポンプ自動車	H28.2.16
	MLLA5-30SM-1	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H28.2.25
	TWT-15-2	田井自動車工業株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H28.2.22
動力消防ポンプ	P0183	株式会社IHIシバウラ	可搬消防ポンプ、D-1、FT200	H28.2.3
	P0327	小川ポンプ工業株式会社	消防ポンプ自動車、A-2、OYF-1	H28.2.3
	P2311	株式会社ネイチャー	消防ポンプ自動車、A-1、YSA10	H28.2.19
消防用ホース	H0125EC09A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50 (シングル、ポリエステル ポリエステル/アラミド・ポリエステル ファイラメント綾織、円織)	H28.2.26
	H0425EC09A	株式会社横井製作所	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50 (シングル、ポリエステル・アラミド綾織、円織)	H28.2.26

認定評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
ノズル	認評ノ第5～27～1号	株式会社山田製作所	管そう(受け口・差込式・呼称50 ノズル結合部の呼称50)	H28.2.26

特定機器評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特定初期拡大抑制機器	特評第259号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈 容量濃度3%)	H28.2.18