

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消(自)第28～1号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC)1.8kg(自動車用)(蓄圧式、鉄製)	H28.8.30
	消(自)第28～2号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC)1.8kg(自動車用)(蓄圧式、鉄製)	H28.8.30
GP型3級受信機	受第28～8号	アイホン株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω	H28.8.30
金属製避難はしご	は第28～5号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(折りたたみ式)	H28.8.22
	は第28～6号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(折りたたみ式)	H28.8.22
	は第28～7号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(折りたたみ式)	H28.8.22
	は第28～8号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(折りたたみ式)	H28.8.22

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第27～59～1号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H28.8.8
	消第27～60～1号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H28.8.30
G型受信機	受第19～13～1号	パナソニック株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω	H28.8.22
	受第19～14～1号	株式会社ヒューセック	交流100V、外部配線抵抗50Ω	H28.8.22
R型受信機(蓄積式及び遠隔試験機能付)	受第26～8～1号	パナソニック株式会社	交流100V、外部配線抵抗20Ω、公称蓄積時間60秒	H28.8.9

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消火器加圧用ガス容器	品評容第28～10号	モリタ宮田工業株式会社	CO ₂ B30(C30)	H28.8.31
	品評容第28～11号	モリタ宮田工業株式会社	CO ₂ B38(C38)	H28.8.31
外部試験器	品評外第28～1号	ニッタン株式会社	—	H28.8.31
消火設備用消火薬剤	品評剤第28～1号	モリタ宮田工業株式会社	第三種浸潤剤等入り水	H28.8.18
特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	MLLA5-30SML-1	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H28.8.22
動力消防ポンプ	P180P	株式会社モリタ	消防ポンプ自動車、A-2、MZ I	H28.8.30
消防用ホース	H0125DC06A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H28.8.22
	H0127NA02A	芦森工業株式会社	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.2、呼称400 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H28.8.31
	H0167NA01A	芦森工業株式会社	大容量泡放水砲用、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.4、呼び径305 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H28.8.31
	H0224FC10A	櫻護謨株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H28.8.22