

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第28～9号	三津浜工業株式会社	粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、アルミニウム製)	H28.9.12
	消第28～10号	株式会社モリタユージ	粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、アルミニウム製)	H28.9.12
泡消火薬剤	泡第28～3号	株式会社モリタ	合成界面活性剤泡(A火災用泡消火薬剤) 1%(-20℃～+30℃)	H28.9.12
P型1級受信機(蓄積式及び自動試験機能付)	受第28～9号	日本ドライケミカル株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H28.9.2
P型2級受信機(蓄積式)	受第28～10号	パナソニック株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H28.9.12
金属製避難はしご	は第28～9号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(伸縮式)	H28.9.23
	は第28～10号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(伸縮式)	H28.9.23
	は第28～11号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(伸縮式)	H28.9.23

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第23～340～1号	ヤマトプロテック株式会社	住宅用粉末(ABC)1.0kg(蓄圧式、鉄製)	H28.9.13
光電式スポット型感知器(試験機能付)	感第23～27～1号	ニッタン株式会社	1種(24V、115mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H28.9.15
流水検知装置	流第22～35～1号	ヤマトプロテック株式会社	湿式K50・60、作動弁型65(10K、縦)	H28.9.23
	流第22～36～1号	ヤマトプロテック株式会社	湿式K50・60、作動弁型80(10K、縦)	H28.9.23
	流第22～37～1号	ヤマトプロテック株式会社	湿式K50・60、作動弁型100(10K、縦)	H28.9.23
	流第22～38～1号	ヤマトプロテック株式会社	湿式K50・60、作動弁型125(10K、縦)	H28.9.23
	流第22～39～1号	ヤマトプロテック株式会社	湿式K50・60、作動弁型150(10K、縦)	H28.9.23
	流第23～14～1号	日本ドライケミカル株式会社	湿式K50・60、作動弁型65(10K、縦)	H28.9.23
	流第23～15～1号	日本ドライケミカル株式会社	湿式K50・60、作動弁型80(10K、縦)	H28.9.23
	流第23～16～1号	日本ドライケミカル株式会社	湿式K50・60、作動弁型100(10K、縦)	H28.9.23
	流第23～17～1号	日本ドライケミカル株式会社	湿式K50・60、作動弁型125(10K、縦)	H28.9.23
	流第23～18～1号	日本ドライケミカル株式会社	湿式K50・60、作動弁型150(10K、縦)	H28.9.23

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	MLE3-15-4	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H28.9.29

特定機器評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特定初期拡大抑制機器	特評第261号	株式会社ボネックス	TS-119	H28.9.14