

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第29～1号	株式会社初田製作所	粉末(ABC) 3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H29.1.27

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
GR型受信機(アナログ式及び自動試験機能付)	受第14～6～3号	ニッタン株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω 公称受信温度45℃～80℃ 公称受信濃度(スポット型)3.1%/m～15.0%/m	H29.1.27
一斉開放弁	開第28～1～1号	小熊機械株式会社	加圧型 125(10K、縦横両用)	H29.1.13
	開第28～2～1号	小熊機械株式会社	加圧型 150(10K、縦横両用)	H29.1.13

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
予備電源	品評予第29～1号	ダイニチ電子株式会社	受信機用(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池) 0.45Ah/5HR	H29.1.31
消防用ホース	H0721DC03A	オカニワ株式会社	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H29.1.26
	H0724FC07A	オカニワ株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H29.1.26
	H0725FC07A	オカニワ株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H29.1.26
	H0725IA02A	オカニワ株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称100 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H29.1.26

認定評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
複合装置	認評非第13～19～1号	パナソニック株式会社	防雨型、AC100V	H29.1.6
スピーカー	認評放第22～6～1号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	コーン型(1W/3W・L級)、 音響パワーレベル94dB	H29.1.16
易操作性1号消火栓	認評栓第26～1～1号	株式会社横井製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称30	H29.1.5