

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第29～13号	三津浜工業株式会社	粉末(ABC)2.0kg(蓄圧式、鉄製)	H29.12.1
	消第29～14号	モリタ宮田工業株式会社	粉末(ABC)6.0kg(CO ₂ +N ₂ 加圧式、アルミニウム製)	H29.12.1
	消第29～15号	日本ドライケミカル株式会社	粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H29.12.15
	消(自)第29～1号	三津浜工業株式会社	粉末(ABC)3.5kg(自動車用)(蓄圧式、鉄製)	H29.12.1
	消(自)第29～2号	三津浜工業株式会社	強化液3.5l(自動車用)(蓄圧式、鉄製)	H29.12.1
	消(自)第29～3号	モリタ宮田工業株式会社	粉末(ABC)3.5kg(自動車用)(N ₂ 加圧式、アルミニウム製)	H29.12.1
赤外線式スポット型感知器(試験機能付)	感第29～39号	能美防災株式会社	屋内型(24V、100mA)・公称監視距離25m～45m・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、CO ₂ 共鳴放射式、ゆらぎ式	H29.12.27
中継器(遠隔試験機能付)	中第29～10号	パナソニック株式会社	直流12V、外部配線抵抗50Ω	H29.12.11
	中第29～11号	パナソニック株式会社	直流12V、外部配線抵抗10Ω	H29.12.11
	中第29～12号	パナソニック株式会社	直流12V、外部配線抵抗10Ω	H29.12.11
	中第29～13号	パナソニック株式会社	直流12V、外部配線抵抗10Ω	H29.12.11
中継器(自動試験機能付)	中第29～14号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω	H29.12.11
閉鎖型スプリンクラーヘッド	ス第29～10号	株式会社立売堀製作所	1種可溶片型C72、呼称10(小区画、下向き)	H29.12.15
	ス第29～11号	株式会社立売堀製作所	1種可溶片型C96、呼称10(小区画、下向き)	H29.12.15
	ス第29～12号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C72、呼称15(標準r2.6、下向き)	H29.12.15
流水検知装置	流第29～25号	能美防災株式会社	湿式(小流量検知型及びびりりフ弁付)K35・50・60、作動弁型65(10K、縦)	H29.12.1
	流第29～26号	能美防災株式会社	湿式(小流量検知型及びびりりフ弁付)K35・50・60、作動弁型100(10K、縦)	H29.12.1
	流第29～27号	ニッタン株式会社	湿式(小流量検知型及びびりりフ弁付)K35・50・60、作動弁型65(10K、縦)	H29.12.1
	流第29～28号	ニッタン株式会社	湿式(小流量検知型及びびりりフ弁付)K35・50・60、作動弁型100(10K、縦)	H29.12.1
	流第29～29号	日本ドライケミカル株式会社	湿式(小流量検知型及びびりりフ弁付)K35・50・60、作動弁型65(10K、縦)	H29.12.1
	流第29～30号	日本ドライケミカル株式会社	湿式(小流量検知型及びびりりフ弁付)K35・50・60、作動弁型100(10K、縦)	H29.12.1
	流第29～31号	ホーチキ株式会社	湿式K50、作動弁型40(10K、縦)	H29.12.11

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
P型3級受信機	受第18～16～1号	パナソニック株式会社	交流100V、外部配線抵抗15Ω	H29.12.18
GP型3級受信機	受第26～13～2号	アイホン株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω	H29.12.1
	受第28～8～1号	アイホン株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω	H29.12.15

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用積載はしご	品評は第29～1号	関東梯子株式会社	伸縮式3連(8.7m、鉄製)	H29.12.19
特殊消防ポンプ自動車 又は特殊消防自動車に 係る特殊消火装置	DCP-2B-1	第一実業株式会社	化学消防ポンプ自動車	H29.12.5
	MC-2-23	株式会社モリタ	化学消防ポンプ自動車	H29.12.15
	MLL6-54SEL-1	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H29.12.18
	NDC-P1D-6	日本ドライケミカル株式会社	化学消防ポンプ自動車	H29.12.14

品質評価・型式評価適合(続き)

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特殊消防ポンプ自動車 又は特殊消防自動車に 係る特殊消火装置	NDC-P1D-7	日本ドライケミカル株式会社	化学消防ポンプ自動車	H29.12.28
	NDT-15-6	日本ドライケミカル株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H29.12.14
	NP-15-7	長野ポンプ株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H29.12.14
	NWT-50-3	日本機械工業株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H29.12.25
消防用結合金具	C06BF03A	帝国繊維株式会社	使用圧2.0、差込式受け口、呼称65	H29.12.25
漏電火災警報器受信機	E051003A	光商工株式会社	交流100V、50/60Hz、 公称作動電流値200、800mA、 作動入力電圧82mV	H29.12.25
消防用ホース	H0421DB01A	株式会社横井製作所	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリプロピレン・ポリエステル ファイラメント交織、平織)	H29.12.28
	H0421DC05A	株式会社横井製作所	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルファイラメント綾織、円織)	H29.12.28
	H1121DA02A	株式会社本田工業	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルファイラメント交織、円織)	H29.12.5
	H1121DC02A	株式会社本田工業	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルファイラメント綾織、円織)	H29.12.5

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
広範囲型2号消火栓	認評栓第29～3号	株式会社北浦製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H29.12.25
	認評栓第29～4号	株式会社北浦製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H29.12.25

特定機器評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特定初期拡大抑制機器	特評第270号	日本ドライケミカル株式会社	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度 3%)	H29.12.1