

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消第2019～10号	モリタ宮田工業株式会社	小型消火器	粉末(ABC) 3.0kg(蓄圧式、アルミニウム製)	令和元年11月19日
中第2019～2～1号	能美防災株式会社	中継器(アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗30Ω、公称蓄積時間10秒～60秒、公称受信温度40℃～85℃、公称受信濃度(スポット型)2.6%/m～17.2%/m、公称受信濃度(分離型)8%～80%	令和元年11月15日
中第2019～15号	パナソニック株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	令和元年11月6日
中第2019～16号	パナソニック株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	令和元年11月6日
中第2019～17号	能美防災株式会社	中継器	直流3V、無線式(受信用・発信用)、電池方式(兼用非常電源)	令和元年11月19日
受第18～12～7号	能美防災株式会社	GR型受信機(アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗30Ω、公称蓄積時間10秒～60秒、公称受信温度40℃～85℃、公称受信濃度(スポット型)2.6%/m～17.2%/m、公称受信濃度(分離型)8%～80%	令和元年11月15日
受第2019～5～1号	能美防災株式会社	GR型受信機(アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω・30Ω、公称蓄積時間10秒～60秒、公称受信温度40℃～85℃、公称受信濃度(スポット型)2.6%/m～17.2%/m、公称受信濃度(分離型)8%～80%	令和元年11月15日
受第2019～15号	ニッタン株式会社	P型1級受信機(蓄積式)	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	令和元年11月15日
MLLA II 5-30SML1-1	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	令和元年11月14日
C11AD06A	株式会社山田製作所	消防用結合金具	使用圧2.0、差込式差し口、呼称40	令和元年11月11日
C11AE05A	株式会社山田製作所	消防用結合金具	使用圧2.0、差込式差し口、呼称50	令和元年11月11日
C11AF05A	株式会社山田製作所	消防用結合金具	使用圧2.0、差込式差し口、呼称65	令和元年11月11日
C11BF07A	株式会社山田製作所	消防用結合金具	使用圧2.0、差込式受け口、呼称65	令和元年11月11日
C17KN06A	櫻護謨株式会社	消防用結合金具	使用圧1.2、ねじ式、呼称400(大量送水用)	令和元年11月6日
C18AD02A	株式会社報商製作所	消防用結合金具	使用圧1.3、差込式差し口、呼称40	令和元年11月11日
C18BD02A	株式会社報商製作所	消防用結合金具	使用圧1.3、差込式受け口、呼称40	令和元年11月11日
認評非第2019～14号	ニッタン株式会社	非常警報設備・表示灯	防雨型(DC30V、15mA)	令和元年11月25日
認評非第2019～15号	ニッタン株式会社	非常警報設備・表示灯	防雨型(DC24V、12mA)	令和元年11月25日
認評放第2019～10号	株式会社ハウ	非常警報設備・非常電話	AC100V	令和元年11月26日