

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
感第24～11～1号	能美防災株式会社	熱アナログ式スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知温度40℃～85℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年6月3日
感第2021～26号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、100mA)、防水型、普通型、再成型	令和3年6月1日
受第18～17～4号	パナソニック株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗15Ω	令和3年6月1日
受第25～11～5号	パナソニック株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗15Ω	令和3年6月1日
受第2021～3号	ニッタン株式会社	GR型受信機(アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω、公称蓄積時間20秒～60秒、公称受信温度45℃～80℃、公称受信濃度(スポット型)3.1%/m～15.0%/m	令和3年6月1日
受第2021～4号	アイホン株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗10Ω	令和3年6月24日
受第2021～5号	アイホン株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗10Ω	令和3年6月24日
住警第2021～6号	新コスモス電機株式会社	光電式住宅用防災警報器(CO反応式)	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験機能付	令和3年6月1日
住警第2021～7号	新コスモス電機株式会社	光電式住宅用防災警報器(CO反応式)	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験機能付	令和3年6月14日
NWT-80-5	日本機械工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	令和3年6月7日
品評接第2021～1号	株式会社丸共ユニオン	結合金具に接続する消防用接続器具	媒介金具(受け口・差込式・呼称25)(差し口・ねじ式・呼称25)	令和3年6月30日
認評放第2021～4号	株式会社エフ・ピー・エス	非常警報設備・スピーカー	コーン型(2W/5W・M級、10W・L級)	令和3年6月14日
認評放第2021～5号	株式会社エフ・ピー・エス	非常警報設備・スピーカー	コーン型(5W/7.5W/10W/20W・L級)	令和3年6月14日
認評放第2021～6号	株式会社エフ・ピー・エス	非常警報設備・スピーカー	コーン型(5W/7.5W/10W/20W・L級)	令和3年6月14日
認評栓第2021～1号	株式会社立売堀製作所	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・2号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25(補助散水栓併用)	令和3年6月30日
認評栓第2021～2号	株式会社立売堀製作所	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・2号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25(補助散水栓併用)	令和3年6月30日
認評駐閉第30～1～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
認評駐閉第30～2～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
認評駐閉第2020～1～1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
認評駐閉第2020～1～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
認評駐閉第2020～2～1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
認評駐閉第2020～2～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
認評駐閉第30～1～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
認評駐閉第30～2～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
認評駐閉第2020～1～1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
認評駐閉第2020～1～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
認評駐閉第2020～2～1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
認評駐閉第2020～2～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年6月17日
S035D004	ホーチキ株式会社	放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備・感知部	可動式ヘッド(小型ヘッド)、火災検出消火ユニット(走査型)、GDS-AB	令和3年6月28日