

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
感第2021～27号	能美防災株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知温度40℃～85℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～28号	能美防災株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、200mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～29号	能美防災株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(24V、50mA)・公称作動温度65℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～30号	能美防災株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	1種(24V、50mA)・公称作動温度75℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～31号	能美防災株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、50mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～32号	能美防災株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度65℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～33号	能美防災株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(12V、70mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～34号	パナソニック株式会社	差動式スポット型感知器	1種(24V、100mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～35号	パナソニック株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、100mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～36号	パナソニック株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、50mA)、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～37号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度60℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～38号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度70℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～39号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度80℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～40号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度70℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～41号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～42号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～43号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～44号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～45号	ニッタン株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	1種(24V、65mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再成型、散乱光式	令和3年7月20日
住警第2021～8号	ニッタン株式会社	光電式住宅用防災警報器	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	令和3年7月20日
認評放第2020～12～1号	パナソニック株式会社	非常警報設備・遠隔操作器	DC24V	令和3年7月13日
認評放第2020～16～1号	パナソニック株式会社	非常警報設備・増幅器及び操作部	AC100V、最大420W	令和3年7月13日