

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消(自)第2021~2号	モリタ宮田工業株式会社	小型消火器	粉末(ABC) 1.0kg(自動車用)(CO2加圧式、アルミニウム製)	令和3年9月14日
中第2019~16~1号	パナソニック株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	令和3年9月16日
開第24~9~2号	千住スプリンクラー株式会社	一斉開放弁	減圧型40(10K、横)	令和3年9月21日
開第24~10~2号	千住スプリンクラー株式会社	一斉開放弁	減圧型50(10K、横)	令和3年9月21日
開第26~1~1号	千住スプリンクラー株式会社	一斉開放弁	減圧型40(10K、横)	令和3年9月21日
開第26~2~1号	千住スプリンクラー株式会社	一斉開放弁	減圧型50(10K、横)	令和3年9月21日
GMW-70-1	ジーエムいちほら工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	令和3年9月24日
MLLA II 5-35WE1-1	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	令和3年9月14日
NCPP-2D-1	日本機械工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	令和3年9月3日
HO224FC12A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル/ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和3年9月16日
HO227NA01A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.2、呼称400(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	令和3年9月3日
HO425EC12B	株式会社横井製作所	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和3年9月15日
HO425EC13B	株式会社横井製作所	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和3年9月15日
認評駐開第30~1~3号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第30~1~4号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第30~1~5号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第30~2~3号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第30~2~4号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第30~2~5号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~1~3号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~1~4号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~1~5号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~2~3号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~2~4号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~2~5号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第30~1~3号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第30~1~4号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第30~1~5号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第30~2~3号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第30~2~4号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第30~2~5号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~1~3号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~1~4号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~1~5号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~2~3号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~2~4号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日
認評駐開第2020~2~5号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和3年9月6日