

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
感第2021～49号	日本ドライケミカル株式会社	差動式スポット型感知器	1種(24V、100mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～50号	日本ドライケミカル株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、100mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～51号	日本ドライケミカル株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、50mA)、防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～52号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度60℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～53号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度70℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～54号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度80℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～55号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度70℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～56号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～57号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～58号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～59号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～60号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、70mA)、防水型、普通型、再成型	令和3年10月14日
感第2021～61号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、70mA)・公称作動温度70℃、防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再成型	令和3年10月14日
発第2021～2号	日本ドライケミカル株式会社	P型1級発信機	屋内型(27V、3.5mA)	令和3年10月14日
発第2021～3号	日本ドライケミカル株式会社	P型1級発信機	屋内型(27V、3.5mA)	令和3年10月14日
発第2021～4号	能美防災株式会社	P型2級発信機	屋外型(24V、300mA)	令和3年10月14日
住警第26～87～1号	矢崎エナジーシステム株式会社	定温式住宅用防災警報器	外部電源方式(AC100V、12mA)、自動試験機能付	令和3年10月14日
DCP-2A-2	第一実業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	令和3年10月18日
MLL II 4-30SML1-1	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	令和3年10月12日
MT-15-15	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	令和3年10月12日
C15KM02A	芦森工業株式会社	消防用結合金具	使用圧1.6、ねじ式、呼称150	令和3年10月6日
C15KN03A	芦森工業株式会社	消防用結合金具	使用圧1.5、ねじ式、呼称300(大量送水用)	令和3年10月6日
HO127NA03A	芦森工業株式会社	消防用ホース	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.4、呼称250(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	令和3年10月1日
HO164NC01A	芦森工業株式会社	消防用ホース	大容量泡放水砲用、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.3、呼び径410(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和3年10月1日
認評放第2021～7号	パナソニック株式会社	非常警報設備・増幅器及び操作部	AC100V、最大420W	令和3年10月19日