

芦森工業株式会社による消防用ホースの回収について

平成22年1月29日

日本消防検定協会

芦森工業株式会社は、平成20年10月8日に発覚した消防用ホースの個別検定受検時の不正行為により、「安全確認実施計画」を策定し、市場に流通した消防用ホースについて安全確認を実施し、「不具合又は不具合のおそれのある消防用ホース」の特定を行い、特定された「不具合又は不具合のおそれのある消防用ホース」については、「自主回収に関する基本計画」に基づき同社が回収することとなっています。

当該安全確認において「不具合又は不具合のおそれのある消防用ホース」として特定された消防用ホースについては、同社の判断と責任において行われるものです。

なお、同社において、市場に流通した消防用ホースの安全確認が継続的に実施されているところであり、その結果に基づき、更なる回収が必要な消防用ホースが特定された場合には回収対象の消防用ホースとして追加公表される予定ですので、今後これらの情報にもご注意いただけますようお願いいたします。

同社が行う消防用ホースの回収については、当該回収に関する情報を同社のホームページ（<http://www.ashimori.co.jp>）でご覧いただけます。

当協会は、同社の行う安全確認や「不具合又は不具合のおそれのある消防用ホース」として特定できた消防用ホースの公表、回収等が適正に実施されるかを引き続き確認することとしています。

日本消防検定協会 総務部 業務管理室
担当者：金子、飯塚、仲川