

## 住宅用火災警報器の不具合について

平成22年11月16日  
日本消防検定協会

日本消防検定協会が鑑定を行った下記1に掲げる住宅用火災警報器について、まれに目安年（10年）に満たない期間で「電池切れを知らせる警報が鳴る」ものが発見されたため、鑑定依頼者に対して当該住宅用火災警報器に使用されている電池の交換を求めました。

### 1 不具合のおそれのある住宅用火災警報器

種類	販売元事業者	鑑定依頼者	機種番号	型式番号	製造年月
光電式 (電池方式)	ヤマトプロテック 株式会社	ヤマトプロテック 株式会社	YSA-210JP	鑑住第 18～12号	2006年3月～
			YSA-310JP		2009年8月
光電式 (電池方式)	ヤマトプロテック 株式会社	ヤマトカーボン 株式会社	YSA-210AP (けむピー)	鑑住第 18～18号	2006年3月～ 2009年8月

- (1) 該当する住宅用火災警報器には別添の表示がされています。
- (2) 交換対象の電池の型番は「U9VL-J(GAR)又はU9VL-J」です。
- (3) 交換についてのお問い合わせ窓口

両社共通 ヤマトプロテック株式会社「お客様相談窓口」  
TEL 0570-080100 受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）  
072-361-2101 受付時間：平日 17:00 以降及び土・日・祝祭日  
<http://www.yamatoprotec.jp/yamatoprotec/information/>

### 2 その他

今回の不具合の原因は、使用されている電池の液漏れによるものと考えられ、電池切れを知らせる警報は、約36秒間隔で「ピッ」という警報音とともに、表示灯が赤色の点滅を繰り返します。

該当する住宅用火災警報器の電池については、販売元事業者であるヤマトプロテック株式会社において交換が行われており、総務省消防庁のホームページにも本件の情報が掲載されておりますが、ご不明な点等につきましては、前1(3)の「お客様相談窓口」にご連絡していただき、電池の交換等についてご相談して下さい。

〒182-0012 東京都調布市深大寺東町4-35-16  
日本消防検定協会  
担当 警報設備部  
感知設備課 米田、渡辺  
TEL(直通) 0422-44-7206  
Email [keiho@jfeii.or.jp](mailto:keiho@jfeii.or.jp)  
消費者相談窓口  
本所 0422-44-8451  
大阪 06-6345-7491  
虎ノ門 03-3593-3077



表示銘板貼付例(警報器底部に貼付)

- 注1: 型式番号、型番の確認は、ベースから外して行って下さい。
- 注2: 交換対象の電池の型番は、U9VL-Jです。
- 注3: 販売時期により住宅用火災警報器の型番が異なるものがあります。

販売元  
ヤマトプロテック株式会社

名称	けむびー	型番	YSA-210JP	交換期限	10年
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第18~12号	
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付				
設置場所	天井及び壁面天井下				
適合電池					
電池の種類	寿命	メーカー		型番	
専用リチウム電池	10年	Garvan Enterprises Ltd.		U9VL-J	
電池の公称電圧		9V			

名称	けむびー	型番	YSA-310JP	
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第18~12号
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付			
適合電池				
指定電池	メーカー		型番	
専用リチウム電池	FDK株式会社		CP-V9J	
	Ultralife Batteries Inc.		U9VL-J	

名称	けむびー	型番	YSA-210AP	
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第18~12号
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付			
適合電池				
指定電池	メーカー		型番	
専用リチウム電池	FDK株式会社		CP-V9J	
	Ultralife Batteries Inc.		U9VL-J	

販売元/製造元  
ヤマトプロテック株式会社/ヤマトガーバン株式会社

名称	けむびー	型番	YSA-210JP	交換期限	10年
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第18~18号	
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付				
設置場所	天井及び壁面天井下				
適合電池					
電池の種類	寿命	メーカー		型番	
専用リチウム電池	10年	Garvan Enterprises Ltd.		U9VL-J	
電池の公称電圧		9V			

名称	けむびー	型番	YSA-310JP	
種別	光電式住宅用火災警報器		型式番号	鑑住第18~18号
型式	電池方式、2種(DC9V、20mA)、自動試験機能付			
適合電池				
指定電池	メーカー		型番	
専用リチウム電池	FDK株式会社		CP-V9J	
	Ultralife Batteries Inc.		U9VL-J	