

型式失効状況—漏電火災警報器「ま」

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	設置上の特例期限
第5号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和37年12月22日	昭和57年2月
第5~1号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年2月11日	昭和57年2月
第5~2号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年5月7日	昭和57年2月
第5~3号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年12月4日	昭和57年2月
第5~4号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年12月4日	昭和57年2月
第5~5号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年12月27日	昭和57年2月
第5~6号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和39年12月25日	昭和57年2月
電第5~7号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和39年12月25日	昭和57年2月
電第5~8号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年9月16日	昭和57年2月
電第5~9号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年10月26日	昭和57年2月
電第5~10号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年10月26日	昭和57年2月
電第5~11号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年10月26日	昭和57年2月
電第5~12号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和41年2月11日	昭和57年2月
電第5~13号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和41年2月11日	昭和57年2月
電第5~14号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月4日	昭和57年2月
電第40~3号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年12月10日	昭和57年2月
電第40~3~1号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月23日	昭和57年2月
電第40~3~2号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月23日	昭和57年2月
電第40~3~3号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月23日	昭和57年2月
電第40~3~4号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月23日	昭和57年2月
電第40~3~5号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月23日	昭和57年2月
電第40~3~6号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和41年8月5日	昭和57年2月
電第40~3~7号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和41年8月15日	昭和57年2月
電第40~3~8号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和41年8月15日	昭和57年2月
電第40~3~9号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年9月28日	昭和57年2月
電第40~3~10号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年9月28日	昭和57年2月
電第40~3~11号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年9月28日	昭和57年2月
電第40~3~12号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年9月28日	昭和57年2月
電第40~3~13号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年10月15日	昭和57年2月
電第40~3~14号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和41年11月2日	昭和57年2月
電第40~3~15号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和41年11月2日	昭和57年2月
電第40~3~16号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和41年11月2日	昭和57年2月
電第40~3~17号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年11月2日	昭和57年2月
電第40~3~18号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和42年1月18日	昭和57年2月
電第40~3~19号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和42年3月18日	昭和57年2月
電第41~1号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年2月11日	昭和57年2月
電第41~6号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月4日	昭和57年2月
電第41~7号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月23日	昭和57年2月
電第41~8号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月23日	昭和57年2月
電第41~9号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月23日	昭和57年2月
電第43~1号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和43年1月27日	昭和57年2月
電第43~1~1号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和43年3月25日	昭和57年2月
電第43~1~2号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和43年3月25日	昭和57年2月
電第43~1~3号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和43年3月25日	昭和57年2月
電第43~1~4号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和43年3月27日	昭和57年2月
電第43~1~5号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和43年4月6日	昭和57年2月
電第43~1~6号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和43年4月25日	昭和57年2月
電第43~1~7号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和43年4月25日	昭和57年2月
電第43~1~8号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和43年4月25日	昭和57年2月
電第43~1~9号	松下電工株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和43年4月25日	昭和57年2月
電第44~2号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 100A 50/60ヘルツ 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 30mA 単3相	昭和44年10月7日	平成2年2月
電第44~2~1号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 400A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和44年12月26日	平成2年2月
電第44~2~2号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 200A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 50mA	昭和44年12月26日	平成2年2月
電第44~2~3号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 200A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和44年12月26日	平成2年2月
電第44~2~4号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 50mA	昭和44年12月26日	平成2年2月
電第44~2~5号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 400A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年1月24日	平成2年2月
電第44~2~6号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 600A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年1月24日	平成2年2月

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	設置上の特例期限
電第44～3号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA 単/3相	昭和44年10月7日	平成2年2月
電第44～3～1号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 200A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和44年12月26日	平成2年2月
電第44～3～2号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 200A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和44年12月26日	平成2年2月
電第44～3～3号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 400A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和44年12月26日	平成2年2月
電第44～3～4号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 400A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年1月24日	平成2年2月
電第44～3～5号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年1月24日	平成2年2月
電第44～3～6号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 600A 50/60Hz 単3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年1月24日	平成2年2月
電第44～4号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 30mA	昭和44年10月21日	平成2年2月
電第44～4～1号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 200A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 50mA	昭和44年12月26日	平成2年2月
電第44～4～2号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 400A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和44年12月26日	平成2年2月
電第44～5号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和44年10月21日	平成2年2月
電第44～5～1号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 200A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和44年12月26日	平成2年2月
電第44～5～2号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 400A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和44年12月26日	平成2年2月
電第45～27号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 30mA	昭和45年7月31日	平成2年2月
電第45～28号	松下電工株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年7月31日	平成2年2月
電第45～33号	松下電工株式会社	2級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 60A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 50mA	昭和45年12月3日	平成2年2月