

型式承認状況－感知器
平成17年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 17～1号	ホーチキ 株式会社	光電式 分離型感知器 (反射型)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 ・公称監視距離5m～30m 非防水型、普通型、再用型、減光式	H17.1.20	
感第 17～2号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H17.1.11	
感第 17～3号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H17.1.11	
感第 17～4号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H17.1.11	
感第 17～5号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H17.1.11	
感第 17～6号	沖電気防災 株式会社	差動式 スポット型感知器	1種(24V、100mA) 非防水型、普通型、再用型	H17.1.27	
感第 17～7号	沖電気防災 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、100mA) 非防水型、普通型、再用型	H17.1.27	
感第 17～8号	沖電気防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H17.1.27	
感第 17～9号	沖電気防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H17.1.27	
感第 17～10号	沖電気防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H17.1.27	
感第 17～11号	沖電気防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度80℃ 非防水型、普通型、再用型	H17.1.27	
感第 17～12号	沖電気防災 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H17.2.15	
感第 17～13号	沖電気防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H17.2.15	
感第 17～14号	沖電気防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H17.2.15	
感第 17～15号	沖電気防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H17.2.15	
感第 17～16号	沖電気防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H17.2.15	
感第 17～17号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.4.20	
感第 17～18号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.4.20	
感第 17～19号	日信防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号)	2種(24V、100mA)・非蓄積型 3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.4.20	
感第 17～20号	松下電工 株式会社	光電式 分離型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型 ・公称監視距離5m～100m 非防水型、普通型、再用型、減光式	H17.4.26	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 17～21号	松下電工 株式会社	光電式 分離型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 ・公称監視距離5m～100m 非防水型、普通型、再用型、減光式	H17.4.26	
感第 17～22号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、50mA)・蓄積型(公称蓄積時間30秒) 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.6.6	
感第 17～23号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、50mA)・蓄積型(公称蓄積時間30秒) 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.6.6	
感第 17～24号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、50mA)・蓄積型(公称蓄積時間30秒) 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.6.6	
感第 17～25号	ホーチキ 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H17.6.15	
感第 17～26号	ニッタン 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、55mA)・公称感知濃度2.5%/m～15%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.6.6	
感第 17～27号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、115mA)・公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H17.6.21	
感第 17～28号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、115mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H17.6.21	
感第 17～29号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、115mA) 非防水型、普通型、再用型	H17.6.21	
感第 17～30号	ニッタン 株式会社	補償式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、115mA)・公称定温点70℃ 非防水型、普通型、再用型	H17.6.21	
感第 17～31号	ホーチキ 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(26V、30mA)・公称感知濃度4%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.7.8	
感第 17～32号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号及び 試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.7.14	
感第 17～33号	ホーチキ 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(39.5V、30mA) ・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.7.14	
感第 17～34号	能美防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(36V、55mA) ・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.8.10	
感第 17～35号	ニッタン 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、55mA)・公称感知濃度2.5%/m～15%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.9.16	
感第 17～36号	ホーチキ 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(39.5V、30mA) ・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.9.14	
感第 17～37号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H17.11.11	
感第 17～38号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H17.11.11	
感第 17～39号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、115mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.10.27	

型式承認状況－感知器
平成17年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 17～40号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、115mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.10.27	
感第 17～41号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号及び 試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.11.11	
感第 17～42号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、115mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H17.10.31	
感第 17～43号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、115mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H17.10.31	
感第 17～44号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、115mA)・公称作動温度80℃ 防水型、普通型、再用型	H17.10.31	
感第 17～45号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、115mA) 防水型、普通型、再用型	H17.10.31	
感第 17～46号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、115mA) 防水型、普通型、再用型	H17.10.31	
感第 17～47号	ニッタン 株式会社	補償式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、115mA)・公称定温点70℃ 防水型、普通型、再用型	H17.10.31	
感第 17～48号	日信防災 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H17.11.11	
感第 17～49号	日信防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA) 非防水型、普通型、再用型	H17.11.11	
感第 17～50号	日信防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、50mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、普通型、再用型	H17.11.11	
感第 17～51号	日信防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、50mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H17.11.11	
感第 17～52号	日信防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、50mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H17.11.11	
感第 17～53号	日信防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.11.11	
感第 17～54号	日信防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.11.11	
感第 17～55号	松下電工 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA) 非防水型、普通型、再用型	H17.11.30	
感第 17～56号	松下電工 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、70mA) 防水型、普通型、再用型	H17.12.14	
感第 17～57号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(36V、55mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.12.16	
感第 17～58号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(36V、55mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.12.16	
感第 17～59号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H17.12.21	

型式承認状況－感知器
平成17年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 17～60号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型	H17.12.21	
感第 17～61号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、70mA)・公称作動温度70℃ 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型	H17.12.21	

型式変更状況－感知器
平成17年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 17～5～1号	松下電工株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V, 50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H17.4.26	
感第 16～20～1号	松下電工株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V, 50mA) 防水型、普通型、再用型	H17.12.14	
感第 17～5～2号	松下電工株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V, 50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H17.12.14	
感第 15～24～1号	沖電気防災 株式会社	赤外線式 スポット型感知器	屋内型(30V, 100mA) ・公称監視距離13m～20m・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、 CO ₂ 共鳴放射式、ゆらぎ式	H17.12.21	