

型式承認状況－感知器
平成28年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 28～1号	日本ドライケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H28.2.10	
感第 28～2号	日本ドライケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H28.2.10	
感第 28～3号	日本ドライケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H28.2.10	
感第 28～4号	日本ドライケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H28.2.10	
感第 28～5号	日本ドライケミカル 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(30V、50mA) 非防水型、普通型、再用型	H28.2.10	
感第 28～6号	日本ドライケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H28.2.10	
感第 28～7号	日本ドライケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(30V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H28.2.10	
感第 28～8号	日本ドライケミカル 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(30V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H28.2.10	
感第 28～9号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(3V、300mA)・蓄積型(公称蓄積時間10秒) 非防水型、再用型、散乱光式 無線式(発信用・受信用)、 特定小規模施設用連動型警報機能付、 電池方式(兼用非常電源)	H28.3.29	
感第 28～10号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(3V、300mA)・蓄積型(公称蓄積時間10秒) 非防水型、再用型、散乱光式 無線式(発信用・受信用) 特定小規模施設用連動型警報機能付、 電池方式(兼用非常電源)	H28.3.29	
感第 28～11号	パナソニック 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(3V、300mA)・公称作動温度65℃、 非防水型、再用型 無線式(発信用・受信用) 特定小規模施設用連動型警報機能付、 電池方式(兼用非常電源)	H28.3.29	
感第 28～12号	古河電工産業電線 株式会社	定温式 感知線型感知器	1種(30V、100mA)・公称作動温度90℃ 非防水型、普通型、非再用型	H28.4.5	
感第 28～13号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号及び 試験機能付)	2種(30V、50mA)・非蓄積型、 3種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H28.6.1	
感第 28～14号	日本ドライケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号及び 試験機能付)	2種(30V、50mA)・非蓄積型、 3種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H28.10.7	
感第 28～15号	日本ドライケミカル 株式会社	差動式 分布型感知器	2種(30V、100mA) 非防水型、普通型、再用型、熱電対式	H28.10.11	
感第 28～16号	日本フェンオール 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、60mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H28.12.1	