

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
感第24～11～1号	能美防災株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知温度40℃～85℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年6月3日
感第2021～1号	能美防災株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(3V、400mA)・蓄積型(公称蓄積時間20秒)、非防水型、再成型、散乱光式、無線式(発信用・受信用)、特定小規模施設用連動型警報機能付、電池方式(兼用非常電源)	令和3年1月6日
感第2021～2号	パナソニック株式会社	差動式スポット型感知器	2種(30V、50mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年1月6日
感第2021～3号	パナソニック株式会社	差動式スポット型感知器	2種(30V、50mA)、防水型、普通型、再成型	令和3年1月6日
感第2021～4号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年1月6日
感第2021～5号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再成型	令和3年1月6日
感第2021～6号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再成型	令和3年1月6日
感第2021～7号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(30V、50mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	令和3年1月6日
感第2021～8号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(30V、50mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	令和3年1月6日
感第2021～9号	ニッタン株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度65℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年1月14日
感第2021～10号	ニッタン株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度65℃、防水型、普通型、再成型	令和3年1月14日
感第2021～11号	ニッタン株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(12V、70mA)、防水型、普通型、再成型	令和3年1月14日
感第2021～12号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(28V、5mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再成型	令和3年1月27日
感第2021～13号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(28V、5mA)・公称作動温度60℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年1月27日
感第2021～14号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	1種(28V、5mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	令和3年1月27日
感第2021～15号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	1種(28V、5mA)・公称作動温度70℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年1月27日
感第2021～16号	日本ドライケミカル株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(28V、5mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年1月27日
感第2021～17号	ニッタン株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(12V、70mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年2月9日
感第2021～18号	ホーチキ株式会社	赤外線式スポット型感知器(試験機能付)	屋内型(20V、12mA)・公称監視距離18m～40m・視野角110度、非防水型、普通型、再成型、CO2共鳴放射式、ゆらぎ式	令和3年3月9日
感第2021～19号	ニッタン株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度65℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年3月29日
感第2021～20号	ニッタン株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度65℃、防水型、普通型、再成型	令和3年3月29日
感第2021～21号	ニッタン株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(12V、70mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年3月29日
感第2021～22号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再成型、散乱光式	令和3年4月8日
感第2021～23号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再成型、散乱光式	令和3年4月8日
感第2021～24号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再成型、散乱光式	令和3年4月8日
感第2021～25号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	1種(39.5V、30mA)・公称作動温度70℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年5月12日
感第2021～26号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、100mA)、防水型、普通型、再成型	令和3年6月1日
感第2021～27号	能美防災株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知温度40℃～85℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～28号	能美防災株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、200mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～29号	能美防災株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(24V、50mA)・公称作動温度65℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～30号	能美防災株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	1種(24V、50mA)・公称作動温度75℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～31号	能美防災株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、50mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～32号	能美防災株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度65℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～33号	能美防災株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(12V、70mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～34号	パナソニック株式会社	差動式スポット型感知器	1種(24V、100mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～35号	パナソニック株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、100mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～36号	パナソニック株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、50mA)、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～37号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度60℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～38号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度70℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～39号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度80℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～40号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度70℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～41号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～42号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日

感第2021～43号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～44号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	令和3年7月20日
感第2021～45号	ニッタン株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	1種(24V、65mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再成型、散乱光式	令和3年7月20日
感第2021～46号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃、防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再成型	令和3年8月25日
感第2021～47号	パナソニック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、70mA)・公称作動温度70℃、防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再成型	令和3年8月25日
感第2021～48号	パナソニック株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、70mA)、防水型、普通型、再成型	令和3年8月25日
感第2021～49号	日本ドライケミカル株式会社	差動式スポット型感知器	1種(24V、100mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～50号	日本ドライケミカル株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、100mA)、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～51号	日本ドライケミカル株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、50mA)、防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～52号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度60℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～53号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度70℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～54号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度80℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～55号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度70℃、非防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～56号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～57号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～58号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～59号	日本ドライケミカル株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	令和3年10月1日
感第2021～60号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、70mA)、防水型、普通型、再成型	令和3年10月14日
感第2021～61号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、70mA)・公称作動温度70℃、防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再成型	令和3年10月14日