

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
中第 14～1号	松下電工 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H14.1.31	
中第 14～2号	松下電工 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H14.1.31	
中第 14～3号	松下電工 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H14.1.31	
中第 14～4号	松下電工 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H14.1.31	
中第 14～5号	松下電工 株式会社	中継器 (自動試験機能付)	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H14.1.31	
中第 14～6号	松下電工 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H14.1.31	
中第 14～7号	松下電工 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H14.1.31	
中第 14～8号	松下電工 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H14.1.31	
中第 14～9号	ホーチキ 株式会社	中継器 (アナログ式、 蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗50Ω 公称蓄積時間20秒～50秒 公称受信温度45℃～70℃ 公称受信濃度 (スポット型)3.5%/m～17%/m	H14.2.26	
中第 14～10号	ニッタン 株式会社	中継器 (アナログ式、 蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間20秒～60秒 公称受信温度45℃～70℃ 公称受信濃度 (スポット型)3.5%/m～17.0%/m	H14.2.26	
中第 14～11号	松下電工 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流12V、外部配線抵抗10Ω	H14.3.14	
中第 14～12号	ニッタン 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間20秒～60秒 公称受信温度45℃～80℃ 公称受信濃度 (スポット型)3.1%/m～15.0%/m	H14.5.20	
中第 14～13号	松下電工 株式会社	中継器	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H14.7.5	
中第 14～14号	松下電工 株式会社	中継器	交流100V、外部配線抵抗20Ω	H14.7.23	
中第 14～15号	沖電気防災 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H14.9.4	
中第 14～16号	沖電気防災 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H14.9.4	
中第 14～17号	沖電気防災 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H14.9.4	
中第 14～18号	沖電気防災 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H14.9.4	
中第 14～19号	沖電気防災 株式会社	中継器 (自動試験機能付)	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H14.9.4	
中第 14～20号	沖電気防災 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H14.9.4	
中第 14～21号	沖電気防災 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H14.9.4	
中第 14～22号	沖電気防災 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H14.9.4	
中第 14～23号	ニッタン 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H14.9.4	
中第 14～24号	松下電工 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流12V、外部配線抵抗10Ω	H14.11.11	

型式承認状況－中継器
平成14年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
中第 14～25号	ニッタン 株式会社	中継器 (アナログ式、 蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間20秒～60秒 公称受信温度45℃～80℃ 公称受信濃度 (スポット型)3.1%/m～15.0%/m	H14.12.4	
中第 14～26号	ニッタン 株式会社	中継器 (アナログ式、 蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間20秒～60秒 公称受信温度45℃～80℃ 公称受信濃度 (スポット型)3.1%/m～15.0%/m	H14.12.4	

型式変更状況－中継器
平成14年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
中第 10～1～2号	ホーチキ 株式会社	中継器 (アナログ式、 蓄積式及び 自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗50Ω 公称蓄積時間20秒～50秒 公称受信温度 45℃～70℃ 公称受信濃度 (スポット型)2.5%/m～17%/m	H14.2.20	
中第 10～21～1号	ニッタン 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流24V、外部配線抵抗10Ω	H14.9.4	
中第 12～2～1号	松下電工 株式会社	中継器 (アナログ式、 蓄積式及び 自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間60秒 公称受信濃度 (スポット型)2.5%/m～17.0%/m 公称受信濃度 (分離型)5.0%～80.0%	H14.5.20	
中第 12～5～1号	ニッタン 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流24V、外部配線抵抗10Ω	H14.6.14	
中第 12～9～1号	沖電気防災 株式会社	中継器 (アナログ式、 蓄積式及び 自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間60秒 公称受信濃度 (スポット型)2.5%/m～17.0%/m 公称受信濃度 (分離型)5.0%～80.0%	H14.10.1	