

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
受第 14～1号	松下電工株式会社	P型3級受信機	交流100V 外部配線抵抗50Ω	H14.3.12	
受第 14～2号	松下電工株式会社	P型3級受信機	交流100V 外部配線抵抗15Ω	H14.3.12	
受第 14～3号	セントラル電子制御 株式会社	GP型3級受信機	交流100V 外部配線抵抗10Ω	H14.2.14	
受第 14～4号	ニッタン株式会社	GR型受信機 (アナログ式及び 自動試験機能付)	交流100V 外部配線光損失15dB 公称受信温度 45°C～70°C 公称受信濃度 (スポット型)3.5%/m～17.0%/m	H14.2.26	
受第 14～5号	アイホン株式会社	P型3級受信機	交流100V 外部配線抵抗10Ω	H14.5.14	
受第 14～6号	ニッタン株式会社	GR型受信機 (アナログ式及び 自動試験機能付)	交流100V 外部配線抵抗10Ω 公称受信温度 45°C～80°C 公称受信濃度 (スポット型)3.1%/m～15.0%/m	H14.5.20	
受第 14～7号	セコム株式会社	P型2級受信機 (蓄積式)	交流100V 外部配線抵抗50Ω 公称蓄積時間60秒	H14.6.10	
受第 14～8号	アイホン株式会社	GP型3級受信機	交流24V、外部配線抵抗10Ω	H14.6.14	
受第 14～9号	ニッタン株式会社	P型3級受信機 (遠隔試験機能付)	直流24V 外部配線抵抗50Ω	H14.8.16	
受第 14～10号	能美防災株式会社	P型1級受信機 (蓄積式及び 自動試験機能付)	交流100V 外部配線抵抗50Ω 公称蓄積時間60秒	H14.9.4	
受第 14～11号	能美防災株式会社	GP型1級受信機 (蓄積式及び 自動試験機能付)	交流100V 外部配線抵抗50Ω 公称蓄積時間60秒	H14.9.4	
受第 14～12号	松下電工株式会社	GP型3級受信機	交流100V 外部配線抵抗15Ω	H14.9.30	
受第 14～13号	松下電工株式会社	GP型3級受信機	交流100V 外部配線抵抗15Ω	H14.12.16	
受第 14～14号	ニッタン株式会社	GR型受信機 (アナログ式及び 自動試験機能付)	交流100V 外部配線抵抗10Ω/ 外部配線光損失15dB 公称受信温度45°C～80°C 公称受信濃度 (スポット型)3.1%/m～15.0%/m	H14.12.4	
受第 14～15号	松下電工株式会社	GP型3級受信機	交流100V 外部配線抵抗15Ω	H14.12.16	
受第 14～16号	日信防災株式会社	P型1級受信機 (蓄積式及び 自動試験機能付)	交流100V 外部配線抵抗50Ω 公称蓄積時間60秒	H14.12.6	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
受第 9～104～4号	ニッタン株式会社	GR型受信機 (アナログ式 蓄積式及び 自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間20秒～60秒 公称受信温度45℃～80℃ 公称受信濃度 (スポット型)3.1%/m～15.0%/m	H14.6.27	
受第 9～105～4号	ニッタン株式会社	R型受信機 (アナログ式 蓄積式及び 自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間20秒～60秒 公称受信温度45℃～80℃ 公称受信濃度 (スポット型)3.1%/m～15.0%/m	H14.6.27	
受第 9～117～1号	ホーチキ株式会社	P型1級受信機 (蓄積式)	交流100V、外部配線抵抗50Ω 公称蓄積時間50秒	H14.6.4	
受第 10～4～1号	ホーチキ株式会社	GR型受信機 (アナログ式及び 自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗50Ω 公称受信温度 45℃～70℃ 公称受信濃度 (スポット型)2.5%/m～17%/m	H14.2.20	
受第 10～48～1号	松下電工株式会社	R型受信機 (蓄積式)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間60秒	H14.3.29	
受第 10～49～5号	松下電工株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗15Ω	H14.10.17	
受第 10～55～1号	松下電工株式会社	GR型受信機 (アナログ式 蓄積式及び 自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間60秒 公称受信濃度 (スポット型)2.5%/m～17.0%/m 公称受信濃度 (分離型)5.0%～80.0%	H14.5.20	
受第 10～56～1号	沖電気防災 株式会社	GR型受信機 (アナログ式 蓄積式及び 自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間60秒 公称受信濃度 (スポット型)2.5%/m～17.0%/m 公称受信濃度 (分離型)5.0%～80.0%	H14.10.1	
受第 11～12～1号	松下電器産業 株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗10Ω	H14.11.25	
受第 12～3～1号	松下電工株式会社	GR型受信機 (アナログ式及び 自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称受信濃度 (スポット型)2.5%/m～17.0%/m 公称受信濃度 (分離型)5.0%～80.0%	H14.5.20	
受第 12～6～1号	沖電気防災 株式会社	GR型受信機 (アナログ式及び 自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω 公称受信濃度 (スポット型)2.5%/m～17.0%/m 公称受信濃度 (分離型)5.0%～80.0%	H14.10.1	
受第 13～13～1号	松下電工株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗15Ω	H14.7.23	