

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 17～1号	ヤマトプロテック 株式会社	消防用 ホース	使用圧0.9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H17.2.15	
コ第 17～2号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.3.4	
コ第 17～3号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.3.4	
コ第 17～4号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.5.27	
コ第 17～5号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.3.4	
コ第 17～6号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.5.27	
コ第 17～7号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.5.27	
コ第 17～8号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.0、ゴム引き (合成樹脂被覆)、呼称300 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.5.17	
コ第 17～9号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧0.9、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H17.7.14	
コ第 17～10号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧0.9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H17.7.14	
コ第 17～11号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステルアラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.8.3	
コ第 17～12号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.9.27	
コ第 17～13号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.9.16	
コ第 17～14号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.11.11	
コ第 17～15号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.11.11	
コ第 17～16号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H17.10.18	
コ第 17～17号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.10.18	
コ第 17～18号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.10.18	
コ第 17～19号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.10.18	
コ第 17～20号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧0.7、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、平織)	H17.11.4	
コ第 17～21号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.10.31	
コ第 17～22号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.11.11	
コ第 17～23号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.11.11	
コ第 17～24号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.11.11	
コ第 17～25号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.11.11	
コ第 17～26号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステルアラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.11.22	
コ第 17～27号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧0.9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.12.26	
コ第 17～28号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧0.9、ゴム引き、呼称50 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.12.26	
コ第 17～29号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.12.26	
コ第 17～30号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称40 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.12.26	

型式承認状況－消防用ホース
平成17年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 17～31号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.12.14	
コ第 17～32号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き (合成樹脂被覆)、呼称150 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.12.16	
コ第 17～33号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き (合成樹脂被覆)、呼称150 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.12.21	
コ第 17～34号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.12.26	
コ第 17～35号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.12.26	
ホ第 17～1号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、保形 (合成樹脂内張り)、呼称35 (ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H17.3.30	
ホ第 17～2号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、保形 (合成樹脂内張り)、呼称30 (ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H17.9.16	
ホ第 17～3号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧2.0、保形 (合成樹脂内張り)、呼称30 (ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H17.9.16	
ホ第 17～4号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、保形 (合成樹脂内張り)、呼称25 (ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント交織、円織)	H17.9.16	
ホ第 17～5号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧2.0、保形 (合成樹脂内張り)、呼称25 (ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント交織、円織)	H17.9.16	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 15～46～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H17.1.11	
コ第 15～51～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H17.1.11	
コ第 15～58～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.1.11	
コ第 16～13～1号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.2.15	
コ第 9～1～1号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステルアラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.4.20	
コ第 9～2～1号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルアラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.4.20	
コ第 9～3～1号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステルアラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.4.20	
コ第 9～4～1号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルアラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.4.20	
コ第 16～12～1号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルアラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.4.20	
コ第 15～49～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.6.8	
コ第 15～50～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H17.6.8	
コ第 16～1～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H17.6.8	
コ第 16～2～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H17.6.8	
コ第 14～20～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、ポリエステル、ポリエステルフィラメント・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H17.8.1	
コ第 8～16～1号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧0.9、ゴム引き、呼称25 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、平織)	H17.8.3	