

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
E030402B	泰和電気工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧40mV、集合型	令和3年4月9日