

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
認評駐閉第26～1～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 1、呼称15(標準r2. 1、下向き、発泡倍率5倍以上)	令和2年7月2日
認評駐閉第26～2～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 1、呼称15(標準r2. 1、上向き、発泡倍率5倍以上)	令和2年7月2日
認評駐閉第30～1～1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 6、呼称15(標準r2. 6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年7月2日
認評駐閉第30～2～1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 6、呼称15(標準r2. 6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年7月2日
認評駐閉第2020～1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 6、呼称15(標準r2. 6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年1月24日
認評駐閉第2020～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 6、呼称15(標準r2. 6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年1月24日