

## 新たに取得された型式一覧(平成21年2月)

### 型式承認

種 別	型式番号	依 頼 者	型 式	適 合 年月日
小型消火器	消⑨第21～1号	株式会社 丸山製作所	粉末(ABC) 6.0kg (自動車用) (CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 加圧式、鉄製)	H21.2.13
漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	漏受第21～1号	オムロン株式会社	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値50、100、200、400、800mA 作動入力電圧 30mV	H21.2.26
	漏受第21～2号	オムロン株式会社	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値50、100、200、400、800mA 作動入力電圧 30mV	H21.2.26
	漏受第21～3号	オムロン株式会社	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値50、100、200、400、800mA 作動入力電圧 30mV、集合型	H21.2.26
閉鎖型 スプリンクラー ヘッド	ス第21～1号	千住スプリンクラー 株式会社	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き(プレート付帯ヘッド))	H21.2.5
	ス第21～2号	千住スプリンクラー 株式会社	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2. 6、下向き(プレート付帯ヘッド))	H21.2.16
	ス第21～3号	ホーチキ株式会社	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2. 6、下向き)	H21.2.23
	ス第21～4号	ホーチキ株式会社	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2. 6、下向き)	H21.2.23
	ス第21～5号	ホーチキ株式会社	2種可溶片型C72、呼称15 (標準r2. 3、下向き)	H21.2.23
	ス第21～6号	ホーチキ株式会社	2種可溶片型C96、呼称15 (標準r2. 3、下向き)	H21.2.23
流水検知装置	流第21～1号	ヤマトプロテック 株式会社	湿式K50、作動弁型40 (10K、縦)	H21.2.9
	流第21～2号	日本ドライケミカル 株式会社	湿式K50・60、作動弁型80 (10K、縦)	H21.2.23
	流第21～3号	日本ドライケミカル 株式会社	湿式K50・60、作動弁型100 (10K、縦)	H21.2.23
	流第21～4号	日本ドライケミカル 株式会社	湿式K50・60、作動弁型125 (10K、縦)	H21.2.23
	流第21～5号	日本ドライケミカル 株式会社	湿式K50・60、作動弁型150 (10K、縦)	H21.2.23
	流第21～6号	ホーチキ株式会社	湿式K50、作動弁型40 (10K、縦)	H21.2.23

### 型式鑑定適合

種 別	型式番号	依 頼 者	型 式	適 合 年月日
定温式住宅用 火災警報器・ガ ス漏れ警報器	鑑住第21～4号	新コスモス電機 株式会社	外部電源方式(AC100V、35mA) 自動試験機能付	H21.2.5
	鑑住第21～5号	新コスモス電機 株式会社	外部電源方式(AC100V、35mA) 自動試験機能付	H21.2.5
定温式住宅用 火災警報器	鑑住第21～6号	ヤマトプロテック 株式会社	電池方式(DC3V、20mA)、自動試験機能付	H21.2.17
特殊消防ポン プ自動車	NKC-2-1	株式会社 ナカムラ消防化学	化学消防ポンプ自動車	H21.2.3
	YKC-D1-1	株式会社 吉谷機械製作所	災害対応特殊化学消防ポンプ自動車大I型	H21.2.9
	MQA22・ MCE-7-2	株式会社モリタ	大型化学高所放水車	H21.2.9
	MT-80-2	株式会社モリタ	水槽付消防ポンプ自動車	H21.2.9
	NL355HKW -B-3	日本機械工業 株式会社	はしご付消防ポンプ自動車	H21.2.17
	MS-27-1	株式会社 モリタテクノス	屈折はしご付消防ポンプ自動車	H21.2.26
	THS-15-1	帝国繊維株式会社	大型動力ポンプ付消防自動車	H21.2.27
	MC-2-13	株式会社モリタ	化学消防ポンプ自動車	H21.2.27

### 型式認定適合

種 別	型式番号	依 頼 者	型 式	適 合 年月日
スピーカー	鑑認放第 21～3号	TOA株式会社	コーン型(1W・M級、3W／5W／10W・L級)	H21.2.5

### 型式変更認定適合

種 別	型式番号	依 頼 者	型 式	適 合 年月日
非常電話	鑑認放第 14～24～1号	パナソニック電工 株式会社	AC100V	H21.2.5
非常電話	鑑認放第 14～268～2 号	ニッタン株式会社	AC100V	H21.2.26
スピーカー	鑑認放第 20～8～1号	TOA株式会社	コーン型 (0.8W・S級、1.5W／3W・M級、6W・L級)	H21.2.26

### 受託型式試験適合

種 別	型式番号	依 頼 者	型 式	適 合 年月日
動力消防ポンプ	P2102	帝国繊維株式会社	消防ポンプ自動車(水中ポンプ式)	H21.2.9
	P1064	トーハツ株式会社	可搬消防ポンプ(C-1)	H21.2.23

### 受託試験適合

種 類	試 験 番 号	依 頼 者	適 合 年月日
可搬消防ポンプ積載車	THCr-I	トーハツ株式会社	H21.2.26