

新たに取得された型式一覧(平成21年3月)

型式承認

種 別	型式番号	依 頼 者	型 式	適 合 年月日
中継器	中第21～5号	ホーチキ株式会社	直流39.5V、外部配線抵抗50Ω	H21.3.10
	中第21～6号	ホーチキ株式会社	直流39.5V、外部配線抵抗50Ω	H21.3.10
閉鎖型スプリンクラーヘッド(住宅用)	ス第21～7号	千住スプリンクラー株式会社	可溶片型C72、K30 (標準r2.6、下向き)	H21.3.12
閉鎖型スプリンクラーヘッド	ス第21～8号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C72、呼称8K43 (水道連結、下向き)	H21.3.12
流水検知装置	流第21～7号	アイエススプリンクラー株式会社	湿式K50・60、自動警報弁型125 (10K、縦)	H21.3.6
	流第21～8号	アイエススプリンクラー株式会社	湿式K50・60、自動警報弁型150 (10K、縦)	H21.3.6
金属製避難はしご	は第21～1号	株式会社マルニシ	ハッチ用つり下げはしご(折りたたみ式)	H21.3.12
	は第21～2号	株式会社マルニシ	ハッチ用つり下げはしご(折りたたみ式)	H21.3.12

型式変更

種 別	型式番号	依 頼 者	型 式	適 合 年月日
閉鎖型スプリンクラーヘッド	ス第16～10～2号	株式会社立売堀製作所	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H21.3.6
	ス第16～11～3号	株式会社立売堀製作所	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H21.3.6
流水検知装置	流第17～6～2号	アイエススプリンクラー株式会社	湿式K50・60、自動警報弁型65 (10K、縦)	H21.3.6
	流第17～7～2号	アイエススプリンクラー株式会社	湿式K50・60、自動警報弁型80 (10K、縦)	H21.3.6
	流第17～6～2号	アイエススプリンクラー株式会社	湿式K50・60、自動警報弁型65 (10K、縦)	H21.3.6

型式鑑定適合

種 別	型式番号	依 頼 者	型 式	適 合 年月日
光電式住宅用防災警報器	鑑住第21～7号	能美防災株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型自動試験機能付、無線式(発信器・受信器)	H21.3.5
	鑑住第21～8号	能美防災株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型自動試験機能付、無線式(発信器・受信器)	H21.3.5
特殊消防ポンプ自動車	NCP-2D-5	日本機械工業株式会社	化学消防ポンプ自動車	H21.3.5
	NKW-15-3	株式会社ナカムラ消防化学	水槽付消防ポンプ自動車	H21.3.18

型式変更鑑定適合

種 別	型式番号	依 頼 者	型 式	適 合 年月日
定温式住宅用火災警報器・ガス漏れ警報器	鑑住第20～35～2号	新コスモス電機株式会社	外部電源方式(AC100V、35mA)、自動試験機能付	H21.3.18
	鑑住第20～36～2号	新コスモス電機株式会社	外部電源方式(AC100V、35mA)、自動試験機能付	H21.3.18
光電式住宅用防災警報器	鑑住第20～9～3号	日本セラミック株式会社	電源方式、2種(DC9V、28mA)、自動試験機能付	H21.3.25
易操作性1号消火栓	鑑栓第18～10～1号	株式会社村上製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称30	H21.3.11
2号消火栓	鑑栓第6～3～4号	株式会社村上製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25 (補助散水栓併用)	H21.3.11

型式性能鑑定適合

種 別	型式番号	依 頼 者	型 式	適 合 年月日
特定初期拡大 抑制機器	鑑特 第220-1号	ニッタン株式会社	閉鎖型噴霧ヘッドHN72(下向き)	H21.3.24
	鑑特 第221-1号	ニッタン株式会社	閉鎖型噴霧ヘッドHNP96(下向き)	H21.3.24
	鑑特 第222-1号	ニッタン株式会社	閉鎖型噴霧ヘッドHNU72(上向き)	H21.3.24
	鑑特 第223-1号	ニッタン株式会社	閉鎖型噴霧ヘッドHNU96(上向き)	H21.3.24
	鑑特 第225-1号	ニッタン株式会社	閉鎖型噴霧消火システム (アクアフォース湿式予作動)	H21.3.24
	鑑特 第226-1号	ニッタン株式会社	閉鎖型噴霧消火システム(アクアフォース湿式)	H21.3.24
	鑑特 第227-1号	ニッタン株式会社	開放型噴霧ヘッドHNU-O(上向き)	H21.3.24
	鑑特 第228-1号	ニッタン株式会社	開放型噴霧ヘッドHNP-O(下向き)	H21.3.24
	鑑特 第231号	千住スプリンクラー 株式会社	感熱開放継手 可溶片型C72、呼び25 感知範囲:r3. 25、取付方向:上下両用	H21.3.18

型式変更認定適合

種 別	型式番号	依 頼 者	型 式	適 合 年月日
増設用増幅器	鑑認放第 14~208~3 号	TOA株式会社	AC100V、最大5760W	H21.3.18
増幅器及び操 作部	鑑認放第 14~206~4 号	TOA株式会社	AC100V、最大2880W	H21.3.18

特殊消防用設備等認定(大臣認定)

種 別	認定番号	申 請 者	防火対象物	認定年月日
閉鎖型噴霧消 火設備	認定第30号	後楽二丁目西地区 市街地再開発組合	後楽二丁目西地区市街地 再開発事業施設建築物	H21.3.13
	(評価番号) 性評虎04号	(申請代理人) ニッタン株式会社		(評価日) H20.12.25