

新たに取得された型式一覧

型式承認

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
消防用ホース	コ第21～8号	株式会社横井製作所	使用圧1.6、ゴム引き、呼称75 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾)	H.21.5.20
R型受信機(蓄積式及び遠隔試験機能付)	受第21～3号	パナソニック電工株式会社	交流100V、外部配線抵抗20Ω、公称蓄積時間60秒	H21.5.1
流水検知装置	流第21～9号	東洋バルヴ株式会社	湿式K50・60、自動警報弁型65(10K、縦)	H.21.5.20
	流第21～10号	東洋バルヴ株式会社	湿式K50・60、自動警報弁型150(10K、縦)	H.21.5.20
	流第21～11号	東洋バルヴ株式会社	湿式K50・60、自動警報弁型125(10K、縦)	H.21.5.20

型式変更承認

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
GP型3級受信機(遠隔試験機能付)	受第20～4～1号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω	H.21.5.28
GP型3級受信機	受第19～7～1号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω	H.21.5.28
流水検知装置	流第20～9～1号	株式会社立売堀製作所	湿式K50・60、自動警報弁型65(10K、縦)	H.21.5.28
流水検知装置	流第20～13～1号	株式会社立売堀製作所	湿式K50・60、自動警報弁型80(10K、縦)	H.21.5.28
流水検知装置	流第20～46～1号	株式会社立売堀製作所	湿式K50・60、自動警報弁型100(10K、縦)	H.21.5.28

型式鑑定適合

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
補助警報装置 (音式、住警器用)	鑑住補第21～1号	パナソニック電工株式会社	外部電源方式(AC100V、300mA)	H21.5.20
	鑑住補第21～2号	パナソニック電工株式会社	外部電源方式(AC100V、150mA)	H21.5.20
	鑑住補第21～3号	パナソニック電工株式会社	外部電源方式(AC100V、150mA)	H21.5.20
定温式住宅用 火災警報器	鑑住第21～19号	ニッタン株式会社	電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H21.5.26
	鑑住第21～16号	宮田工業株式会社	電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H21.5.7
光電式住宅用 防災警報器	鑑住第21～17号	新コスモス電機株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H21.5.13
	鑑住第21～15号	宮田工業株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H21.5.7
	鑑住第21～18号	宮田工業株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H21.5.20

型式変更認定適合

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
スピーカー	鑑認放第 14～129～1号	日本電音株式会社	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル(98dB)	H21.5.1
非常電話	鑑認放第 14～103～1号	アイホン株式会社	AC100V	H21.5.8