

型式承認

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
大型消火器	消第22～27号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC)20kg(車載 蓄圧式、鉄製)	H22.6.30
小型消火器	消第22～28号	宮田工業株式会社	粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H22.6.4
	消第22～29号	株式会社 モリタ防災テック	強化液3.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.11
	消第22～30号	株式会社 モリタユージー	強化液3.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.11
	消第22～31号	株式会社 モリタ防災テック	強化液2.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.11
	消第22～32号	宮田工業株式会社	強化液4.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.18
	消第22～33号	宮田工業株式会社	強化液6.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.18
	消第22～34号	宮田工業株式会社	強化液8.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.18
	消第22～35号	宮田工業株式会社	住宅用 強化液2.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.18
	消第22～36号	宮田工業株式会社	粉末(ABC)3.5kg(蓄圧式、鉄製)	H22.6.18
	消第22～37号	宮田工業株式会社	粉末(ABC)6.0kg(蓄圧式、鉄製)	H22.6.18
	消第22～38号	宮田工業株式会社	粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H22.6.18
	消第22～39号	株式会社 モリタユージー	粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H22.6.18
	消第22～40号	宮田工業株式会社	粉末(ABC)2.0kg(蓄圧式、鉄製)	H22.6.21
	消第22～41号	宮田工業株式会社	強化液6.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.21
	消第22～42号	株式会社 モリタユージー	住宅用強化液2.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.28
	消第22～43号	株式会社 モリタユージー	強化液4.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.28
	消第22～44号	株式会社 モリタユージー	強化液6.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.28
	消第22～45号	株式会社 モリタユージー	強化液8.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.28
	消第22～46号	株式会社 モリタユージー	粉末(ABC)2.0kg(蓄圧式、鉄製)	H22.6.28
	消第22～47号	株式会社 モリタユージー	粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H22.6.28
消第22～48号	株式会社 モリタ防災テック	粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H22.6.28	
消第22～49号	株式会社 モリタユージー	粉末(ABC)3.5kg(蓄圧式、鉄製)	H22.6.28	
消第22～50号	株式会社 モリタユージー	粉末(ABC)6.0kg(蓄圧式、鉄製)	H22.6.28	
消第22～51号	株式会社 モリタ防災テック	強化液6.0L(蓄圧式、鉄製)	H22.6.28	
消自第22～3号	株式会社 モリタ防災テック	粉末(ABC)1.0kg(自動車用)(CO2加圧式、鉄製)	H22.6.21	
閉鎖型スプリンクラーヘッド	ス第22～10号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C96、呼称8K30(水道連結、下向き)	H22.6.30
流水検知装置	流第22～2号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型65(10K、縦)	H22.6.18
	流第22～3号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型80(10K、縦)	H22.6.18

型式承認(続き)

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
流水検知装置	流第22～4号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型100(10K、縦)	H22.6.18
	流第22～5号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型125(10K、縦)	H22.6.18
	流第22～6号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型150(10K、縦)	H22.6.18
	流第22～7号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型65(10K、縦)	H22.6.18
	流第22～8号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型80(10K、縦)	H22.6.18
	流第22～9号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型100(10K、縦)	H22.6.18
	流第22～10号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型125(10K、縦)	H22.6.18
	流第22～11号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50・60、作動弁型150(10K、縦)	H22.6.18
	流第22～12号	小熊機械株式会社	湿式流水検知装置(二次側調圧装置付)、K50・60、100(16K、縦)	H22.6.24
差動式スポット型感知器	感第22～16号	能美防災株式会社	1種(30V、75mA)非防水型、普通型、再用型	H22.6.30
	感第22～17号	能美防災株式会社	2種(30V、75mA)非防水型、普通型、再用型	H22.6.30
	感第22～18号	能美防災株式会社	2種(60V、100mA)非防水型、普通型、再用型	H22.6.30
	感第22～19号	能美防災株式会社	2種(30V、75mA)非防水型、普通型、再用型	H22.6.30
	感第22～20号	能美防災株式会社	2種(30V、90mA)非防水型、普通型、再用型	H22.6.30
	感第22～21号	能美防災株式会社	2種(30V、75mA)非防水型、普通型、再用型	H22.6.30
	感第22～22号	能美防災株式会社	2種(30V、75mA)非防水型、普通型、再用型	H22.6.30
	感第22～23号	能美防災株式会社	2種(30V、75mA)非防水型、普通型、再用型	H22.6.30
GR型受信機(アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付)	受第22～7号	パナソニック電工株式会社	交流100V、外部配線抵抗20Ω、公称蓄積時間60秒、公称受信濃度(スポット型)2.5%/m～17.0%/m	H22.6.24
	受第22～8号	パナソニック電工株式会社	交流100V、外部配線抵抗20Ω、公称蓄積時間60秒、公称受信濃度(スポット型)2.5%/m～17.0%/m	H22.6.24
中継器(アナログ式、蓄積式及び自動試験機)	中第22～8号	パナソニック電工株式会社	交流100V、外部配線抵抗20Ω、公称蓄積時間60秒、公称受信濃度(スポット型)2.5%/m～17.0%/m	H22.6.24
金属製避難はしご	は第22～2号	株式会社宮本	ハッチ用つり下げはしご(折りたたみ式)	H22.6.16

型式変更承認

種別	型式承認番号	申請者	型式	承認年月日
閉鎖型スプリンクラーヘッド	ス第17～27～1号	ニッタン株式会社	1種可溶片型C72、呼称15(側壁、水平)	H22.6.17
消防用ホース	コ第54～5～3号	櫻護謨株式会社	使用圧0.9、ゴム引き、呼称65(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、平織)	H22.6.18

型式鑑定適合

種別	型式承認番号	依頼者	型式	適合年月日
光電式住宅用 防災警報器	鑑住第22～6号	日本フェンオール株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H22.6.18
	鑑住第22～11号	ニッタン株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H22.6.7
	鑑住第22～13号	パナソニック電工株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験機能付、無線式(発信器・受信器)	H22.6.18
	鑑住第22～14号	パナソニック電工株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験機能付、無線式(発信器・受信器)	H22.6.18
	鑑住第22～16号	新コスモス電機株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H22.6.14
	鑑住第22～17号	新コスモス電機株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験機能付	H22.6.14
	鑑住第22～18号	新コスモス電機株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H22.6.14
	鑑住第22～19号	パナソニック電工株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験機能付、無線式(発信器・受信器)	H22.6.18
定温式住宅用 火災警報器	鑑住第22～12号	ニッタン株式会社	電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H22.6.7
	鑑住第22～15号	パナソニック電工株式会社	電池方式(DC3V、300mA)、連動型、自動試験機能付、無線式(発信器・受信器)	H22.6.18
蓄圧式消火器用 指示圧力計	鑑圧第22～2号	長野計器株式会社	30mm、スパイラルブルドン管式(SUS)(0.7～0.98MPa)	H22.6.1

型式認定適合

種別	型式承認番号	依頼者	型式	適合年月日
スピーカー	鑑認放第22～3号	日本電音株式会社	コーン型(10W/20W/30W・L級)、音響パワーレベル93dB	H22.6.11

受託型式試験

種別	型式承認番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用吸管	S0308010	オーサカゴム株式会社	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲(-25～40℃)	H22.6.29
	S0308011	オーサカゴム株式会社	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲(-25～40℃)	H22.6.29

型式性能鑑定適合

種別	型式承認番号	依頼者	型式	適合年月日
特定初期拡大抑制機器	鑑特第239号	水道防災協同組合	特定施設水道連結型スプリンクラー設備(乾式)に用いる電動弁制御盤	H22.6.16