

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	設置上の特例期限
第2号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和37年12月22日	昭和57年2月
第2～1号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和38年1月28日	昭和57年2月
第2～2号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和38年12月23日	昭和57年2月
第2～3号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和38年12月23日	昭和57年2月
電第2～4号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和39年2月25日	昭和57年2月
電第2～5号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和39年2月25日	昭和57年2月
電第2～6号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和39年12月23日	昭和57年2月
電第2～7号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和40年3月4日	昭和57年2月
電第2～8号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和40年12月4日	昭和57年2月
電第2～9号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和41年7月20日	昭和57年2月
電第2～10号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和41年7月20日	昭和57年2月
電第39～1号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和39年10月22日	昭和57年2月
電第39～1～1号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和41年6月2日	昭和57年2月
電第39～1～2号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和41年6月2日	昭和57年2月
電第41～21号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和41年9月28日	昭和57年2月
電第41～21～1号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和42年3月10日	昭和57年2月
電第41～21～2号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和42年5月1日	昭和57年2月
電第41～21～3号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用 警戒電路250V 100A 50/60c/s 受信部電源電圧 100/200V 公称値 50mA 露出型	昭和44年6月18日	昭和57年2月
電第42～6号	株式会社日動製作所	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和42年9月4日	昭和57年2月
電第45～8号	株式会社日動製作所	2級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 250V 60A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 200mA	昭和45年4月13日	平成2年2月
電第45～8～1号	株式会社日動製作所	2級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 250V 60A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 200mA	昭和45年10月31日	平成2年2月
電第45～15号	株式会社日動製作所	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 250V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 50mA	昭和45年4月17日	平成2年2月
電第45～15～1号	株式会社日動製作所	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 250V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 50mA	昭和45年6月15日	平成2年2月
電第45～15～2号	株式会社日動製作所	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 250V 300A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年6月15日	平成2年2月
電第45～15～3号	株式会社日動製作所	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 250V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 50mA	昭和45年7月17日	平成2年2月
電第45～15～4号	株式会社日動製作所	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 250V 500A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年8月26日	平成2年2月
電第45～16号	株式会社日動製作所	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 250V 300A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年4月27日	平成2年2月
電第45～16～1号	株式会社日動製作所	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 250V 300A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年7月24日	平成2年2月
電第45～22号	株式会社日動製作所	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 250V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 50mA	昭和45年5月26日	平成2年2月
電第45～22～1号	株式会社日動製作所	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 250V 300A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年7月24日	平成2年2月
電第45～30号	株式会社日動製作所	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 250V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 150mA	昭和45年8月26日	平成2年2月
電第48～1号	株式会社日動製作所	1級漏電火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 250V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 150mA	昭和48年1月10日	平成2年2月
電第48～1～1号	株式会社日動製作所	1級漏電火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 250V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 150mA	昭和48年10月4日	平成2年2月
電第48～1～2号	株式会社日動製作所	1級漏電火災警報器	屋内型 警戒電路 250V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 50mA	昭和49年1月24日	平成2年2月
電第48～1～3号	株式会社日動製作所	1級漏電火災警報器	屋内型 警戒電路 250V 300A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和49年5月15日	平成2年2月
電第49～6号	株式会社日動製作所	2級漏電火災警報器	屋内型 警戒電路 100V 30A 50/60Hz 単相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 15mA Lや断機構(Lや断作動電流 30mA)	昭和49年10月25日	平成2年2月
電第49～6～1号	株式会社日動製作所	2級漏電火災警報器	屋内型 警戒電路 200V 30A 50/60Hz 3相 受信部電源電圧 200V 公称作動電流値 15mA Lや断機構(Lや断作動電流 30mA)	昭和50年6月17日	平成2年2月
電第41～4号	株式会社日幸電機製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和41年3月16日	昭和57年2月
電第41～4～1号	株式会社日幸電機製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和41年5月11日	昭和57年2月
電第41～4～2号	株式会社日幸電機製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和41年8月5日	昭和57年2月
電第41～4～3号	株式会社日幸電機製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和41年12月24日	昭和57年2月
電第41～4～4号	株式会社日幸電機製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和41年12月24日	昭和57年2月
電第41～4～5号	株式会社日幸電機製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和41年12月24日	昭和57年2月
電第41～4～6号	株式会社日幸電機製作所	電気火災警報器	屋内用	昭和42年3月3日	昭和57年2月