

型式失効状況－漏電火災警報器
「は」

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	設置上の特例期限
第4号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和37年12月22日	昭和57年2月
第4～1号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年5月7日	昭和57年2月
電第4～2号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和39年12月10日	昭和57年2月
第12号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用 接地線用	昭和38年9月10日	昭和57年2月
電第40～2号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年9月8日	昭和57年2月
電第40～2～1号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年11月20日	昭和57年2月
電第40～2～2号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年12月20日	昭和57年2月
電第40～2～3号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年2月11日	昭和57年2月
電第40～2～4号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月14日	昭和57年2月
電第40～2～5号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年6月18日	昭和57年2月
電第40～2～6号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年8月15日	昭和57年2月
電第40～2～7号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年10月4日	昭和57年2月
電第40～2～8号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年10月4日	昭和57年2月
電第40～2～9号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年9月13日	昭和57年2月
電第40～2～10号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和42年5月1日	昭和57年2月
電第40～2～11号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和42年5月1日	昭和57年2月
電第40～2～12号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和42年5月1日	昭和57年2月
電第40～2～13号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和42年8月3日	昭和57年2月
電第40～2～14号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和42年7月5日	昭和57年2月
電第40～2～15号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和42年7月5日	昭和57年2月
電第40～2～16号	長谷川電機株式会社	電気火災警報器	屋内用 警戒電路250V 100A 50c/s 受信部電源電圧 100V 公称値 200mA 露出型	昭和44年2月18日	昭和57年2月
電第45～13号	長谷川電機株式会社	2級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 250V 60A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 200mA	昭和45年4月20日	平成2年2月
電第45～13～1号	長谷川電機株式会社	2級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 250V 60A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 200mA	昭和45年11月11日	平成2年2月
電第45～23号	長谷川電機株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 250V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年6月3日	平成2年2月
電第45～23～1号	長谷川電機株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 200A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年10月12日	平成2年2月
電第45～23～2号	長谷川電機株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 400A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年10月28日	平成2年2月
電第45～23～3号	長谷川電機株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年10月25日	平成2年2月
電第45～23～4号	長谷川電機株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年10月28日	平成2年2月
電第45～23～5号	長谷川電機株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 200A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年10月28日	平成2年2月
電第45～23～6号	長谷川電機株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 400A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和46年1月23日	平成2年2月
電第45～23～7号	長谷川電機株式会社	1級漏電火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和50年11月5日	平成2年2月
電第45～23～8号	長谷川電機株式会社	1級漏電火災警報器	屋内型(変流器屋外用) 警戒電路 600V 200A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和50年11月5日	平成2年2月