

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	設置上の特例期限
第3号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和37年12月22日	昭和57年2月
第3～1号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年2月26日	昭和57年2月
第3～2号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年2月26日	昭和57年2月
第3～3号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年2月26日	昭和57年2月
第3～4号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年3月8日	昭和57年2月
第3～5号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年3月8日	昭和57年2月
第3～6号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年5月7日	昭和57年2月
第3～7号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和38年5月7日	昭和57年2月
電第3～8号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和39年5月14日	昭和57年2月
電第3～9号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和39年5月14日	昭和57年2月
電第3～10号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和39年5月14日	昭和57年2月
電第3～11号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和39年5月14日	昭和57年2月
電第3～12号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年9月8日	昭和57年2月
電第3～13号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年9月8日	昭和57年2月
電第3～14号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年10月28日	昭和57年2月
電第3～15号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和40年11月19日	昭和57年2月
電第3～16号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月9日	昭和57年2月
電第3～17号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月9日	昭和57年2月
電第41～5号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年4月4日	昭和57年2月
電第41～5～1号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年5月11日	昭和57年2月
電第41～5～2号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年7月8日	昭和57年2月
電第41～5～3号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年9月30日	昭和57年2月
電第41～5～4号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年10月11日	昭和57年2月
電第41～5～5号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年10月11日	昭和57年2月
電第41～5～6号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年10月11日	昭和57年2月
電第41～5～7号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和41年11月4日	昭和57年2月
電第41～5～8号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和42年3月10日	昭和57年2月
電第41～5～9号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用(変流器屋外用)	昭和42年5月30日	昭和57年2月
電第41～5～10号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和42年6月9日	昭和57年2月
電第41～5～11号	テンパール工業株式会社	電気火災警報器	屋内用	昭和42年6月22日	昭和57年2月
電第45～10号	テンパール工業株式会社	2級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用)警戒電路 250V 60A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 200mA	昭和45年4月20日	平成2年2月
電第45～18号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用)警戒電路 600V 250A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年5月4日	平成2年2月
電第45～18～1号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 400A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年8月4日	平成2年2月
電第45～18～2号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 600A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年8月4日	平成2年2月
電第45～18～3号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 250A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年8月26日	平成2年2月
電第45～18～4号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 250A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年11月20日	平成2年2月
電第45～18～5号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 400A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年12月2日	平成2年2月
電第45～18～6号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 600A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年12月2日	平成2年2月
電第45～20号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用)警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年5月15日	平成2年2月
電第45～20～1号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年8月4日	平成2年2月
電第45～20～2号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型 警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和45年11月20日	平成2年2月
電第45～20～3号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用)警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和46年12月10日	平成2年2月
電第45～20～4号	テンパール工業株式会社	1級電気火災警報器	屋内型(変流器屋外用)警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100/200V 公称作動電流値 100mA	昭和46年12月11日	平成2年2月
電第47～1号	テンパール工業株式会社	1級漏電火災警報器	屋内型(変流器屋外用)警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 50mA	昭和47年12月13日	平成2年2月
電第47～2号	テンパール工業株式会社	1級漏電火災警報器	屋内型(変流器屋外用)警戒電路 600V 250A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 100mA	昭和47年12月13日	平成2年2月
電第47～3号	テンパール工業株式会社	1級漏電火災警報器	屋内型(変流器屋外用)警戒電路 600V 100A 50/60Hz 単/3相 受信部電源電圧 100V 公称作動電流値 100mA	昭和47年12月13日	平成2年2月