

型式承認状況－感知器  
平成12年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 12～1号	アイホン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V 20mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型 散乱光式	H12.3.13	
感第 12～2号	アイホン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、20mA) 公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H12.3.13	
感第 12～3号	アイホン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、20mA) 公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H12.3.13	
感第 12～4号	アイホン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V 20mA) 非防水型、普通型、再用型	H12.3.13	
感第 12～5号	アイホン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V 20mA) 非防水型、普通型、再用型	H12.3.13	
感第 12～6号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V 100mA) 蓄積型(公称蓄積時間30秒) 防水型、普通型、再用型 散乱光式	H12.4.17	
感第 12～7号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V 100mA) 蓄積型(公称蓄積時間30秒) 防水型、普通型、再用型 散乱光式	H12.4.17	
感第 12～8号	松下電工 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(5V 5mA) 公称感知温度-10℃～80℃ 非防水型、普通型、再用型	H12.4.12	
感第 12～9号	松下電工 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(5V 5mA) 公称感知温度-10℃～80℃ 防水型、普通型、再用型	H12.4.12	
感第 12～10号	古河電気工業 株式会社	定温式 感知線型感知器	1種(30V 100mA) 公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H12.6.29	
感第 12～11号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V 165mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型	H12.7.3	
感第 12～12号	ホーチキ 株式会社	赤外線式 スポット型感知器	屋内型(24V 100mA) 公称監視距離13m～20m 視野角100度 非防水型、普通型、再用型 CO <sub>2</sub> 共鳴放射式、ゆらぎ式	H12.10.11	
感第 12～13号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、165mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型 散乱光式	H12.12.12	

型式変更状況－感知器  
平成12年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 8～24～1号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(30V 100mA) 非蓄積型 非防水型 普通型 再用型 散乱光式	H12.8.10	
感第 8～39～2号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V 5mA) 非蓄積型 非防水型 普通型 再用型 散乱光式	H12.10.11	
感第 9～9～1号	松下電工 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V 5mA) 非防水型 普通型 再用型	H12.10.11	
感第 10～3～1号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V 70mA) 公称作動温度65°C 防水型 普通型 再用型	H12.4.20	
感第 10～4～1号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V 70mA) 非防水型 普通型 再用型	H12.4.20	
感第 10～19～2号	ニッタン 株式会社	補償式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V 70mA) 公称定温点70°C 非防水型 普通型 再用型	H12.7.18	
感第 10～23～1号	松下電工 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(28V 5mA) 公称感知濃度 2.05%/m～17%/m 非防水型 普通型 再用型 散乱光式	H12.10.11	
感第 11～18～1号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V 70mA) 防水型 普通型 再用型	H12.7.18	