

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 14～1号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.2.20	
感第 14～2号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.2.20	
感第 14～3号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、65mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.4.15	
感第 14～4号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、散乱光式	H14.4.7	
感第 14～5号	ニッタン 株式会社	光電式 分離型感知器 (試験機能付)	2種(24V、65mA)・非蓄積型 公称監視距離5～100m 非防水型、普通型、再用型、減光式	H14.7.3	
感第 14～6号	ニッタン 株式会社	光電式 分離型感知器 (試験機能付)	1種(24V、65mA)・非蓄積型 公称監視距離5～100m 非防水型、普通型、再用型、減光式	H14.7.3	
感第 14～7号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.7.5	
感第 14～8号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.7.5	
感第 14～9号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.7.5	
感第 14～10号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	特種(24V、65mA) 公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H14.7.3	
感第 14～11号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、65mA) 公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H14.7.3	
感第 14～12号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、65mA) 公称作動温度80℃ 非防水型、普通型、再用型	H14.7.3	
感第 14～13号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	特種(24V、65mA) 公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H14.7.3	
感第 14～14号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、65mA) 公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H14.7.3	
感第 14～15号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、65mA) 公称作動温度80℃ 防水型、普通型、再用型	H14.7.3	
感第 14～16号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号及び試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.7.16	
感第 14～17号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.7.16	
感第 14～18号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.7.16	
感第 14～19号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.7.16	
感第 14～20号	松下電工 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(28V、5mA) 公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.7.16	
感第 14～21号	松下電工 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(28V、5mA) 公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.7.16	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 14～22号	日信防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.8.7	
感第 14～23号	日信防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.8.7	
感第 14～24号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.8.7	
感第 14～25号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.8.7	
感第 14～26号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA) 非防水型、普通型、再用型	H14.8.16	
感第 14～27号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、50mA) 公称作動温度65℃ 非防水型、普通型、再用型	H14.8.16	
感第 14～28号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA) 非防水型、普通型、再用型	H14.8.16	
感第 14～29号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、50mA) 公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H14.9.17	
感第 14～30号	アイホン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、20mA) 非防水型、普通型、再用型	H14.9.17	
感第 14～31号	アイホン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、20mA) 公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H14.9.17	
感第 14～32号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、65mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光型	H14.10.22	
感第 14～33号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光型	H14.10.17	
感第 14～34号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H14.10.22	
感第 14～35号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、50mA) 公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H14.10.22	
感第 14～36号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、165mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.10.31	
感第 14～37号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、165mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.12.16	
感第 14～38号	日信防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.12.16	
感第 14～39号	日信防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.12.16	

型式変更状況－感知器
平成14年

1/1

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 3～42～1号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号)	2種(24V、100mA) 非蓄積型 3種(24V、100mA) 非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H14.8.16	
感第 8～17～1号	ホーチキ 株式会社	光電式 分離型感知器	2種(24V、20mA) 非蓄積型 公称監視距離 5m～100m 非防水型、普通型、再用型、減光式	H14.6.4	
感第 9～34～2号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、20mA) 公称作動温度65℃ 防水型 普通型、再用型	H14.6.4	
感第 9～35～3号	ホーチキ 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、20mA) 非防水型、普通型、再用型	H14.5.14	
感第 10～18～1号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA) 公称作動温度65℃ 防水型 普通型、再用型	H14.4.15	