

型式承認状況－感知器
平成15年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 15～1号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、200mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.1.8	
感第 15～2号	日信防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、50mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H15.1.29	
感第 15～3号	日信防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、50mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H15.1.29	
感第 15～4号	日信防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA) 非防水型、普通型、再用型	H15.1.29	
感第 15～5号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.4.1	
感第 15～6号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号)	2種(24V、100mA)・非蓄積型 3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.3.27	
感第 15～7号	沖電気防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、50mA) ・公称感知濃度3.0%/m～17.0%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.4.1	
感第 15～8号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(12V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.4.18	
感第 15～9号	ホーチキ 株式会社	赤外線式 スポット型感知器	屋内型(24V、100mA) ・公称監視距離13m～20m・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、 CO ₂ 共鳴放射式、ゆらぎ式	H15.5.27	
感第 15～10号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(36V、240mA) 非防水型、普通型、再用型	H15.6.25	
感第 15～11号	ホーチキ 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、40mA) 非防水型、普通型、再用型	H15.5.27	
感第 15～12号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (3信号及び試験機能付)	1種(36V、240mA)・非蓄積型 2種(36V、240mA)・非蓄積型 3種(36V、240mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.6.25	
感第 15～13号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(36V、240mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、普通型、再用型	H15.6.25	
感第 15～14号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(36V、240mA)・公称作動温度75℃ 非防水型、普通型、再用型	H15.6.25	
感第 15～15号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (熱対応式)	2種(24V、70mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.6.23	
感第 15～16号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (熱対応式及び試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.6.23	
感第 15～17号	松下電工 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (熱対応式及び試験機能付)	(28V、5mA) ・公称感知濃度2.6%/m～17.0%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.6.23	
感第 15～18号	日本 ドライケミカル 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、50mA) 非防水型、普通型、再用型	H15.11.12	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 15～19号	日本 ドライケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H15.11.12	
感第 15～20号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、50mA)・公称作動温度80℃ 防水型、普通型、再用型	H15.7.7	
感第 15～21号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、165mA)・公称作動温度80℃ 防水型、普通型、再用型	H15.7.7	
感第 15～22号	松下電工 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (熱対応式及び試験機能付)	(28V、5mA) ・公称感知濃度2.6%/m～17.0%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.7.14	
感第 15～23号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (熱対応式及び試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.7.14	
感第 15～24号	沖電気防災 株式会社	赤外線式 スポット型感知器	屋内型(30V、100mA) ・公称監視距離13m～20m・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、 CO ₂ 共鳴放射式、ゆらぎ式	H15.7.24	
感第 15～25号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.8.7	
感第 15～26号	沖電気防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.8.7	
感第 15～27号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (熱対応式及び試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.10.14	
感第 15～28号	沖電気防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (熱対応式及び試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.6%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.10.14	
感第 15～29号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.8.7	
感第 15～30号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号)	2種(24V、100mA)・非蓄積型 3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.8.7	
感第 15～31号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.8.19	
感第 15～32号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.8.19	
感第 15～33号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.8.19	
感第 15～34号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H15.9.1	
感第 15～35号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.9.16	
感第 15～36号	ホーチキ 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(39.5V、30mA) ・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.10.22	
感第 15～37号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.10.14	
感第 15～38号	ホーチキ 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(39.5V、30mA) 非防水型、普通型、再用型	H15.11.4	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 15～39号	能美防災 株式会社	赤外線式 スポット型感知器 (試験機能付)	屋内型(24V、50mA) ・公称監視距離13m～20m・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、 CO ₂ 共鳴放射式、ゆらぎ式	H15.11.25	
感第 15～40号	ホーチキ 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(39.5V、30mA)・公称感知温度45℃～85℃ 防水型、普通型、再用型	H15.12.2	
感第 15～41号	ホーチキ 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(39.5V、30mA)・公称感知温度45℃～85℃ 非防水型、普通型、再用型	H15.12.2	
感第 15～42号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA) ・蓄積型(公称蓄積時間20秒) 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.12.15	
感第 15～43号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA) ・蓄積型(公称蓄積時間20秒) 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.12.15	
感第 15～44号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号及び試験機能付)	1種(24V、55mA)・非蓄積型 2種(24V、55mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H15.12.15	

型式変更状況－感知器
平成15年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 48～27～11号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、70mA)・公称作動温度80℃ 非防水型、普通型、再用型	H15.1.23	
感第 10～3～2号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H15.4.14	