

型式承認状況－漏電火災警報器
平成11年

型式	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 11～1号	泰和電気工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値 100、200、400、800、1000mA 作動入力電圧40/74mV	H11.12.15	

型式変更状況－漏電火災警報器
平成11年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏変第 1～1～1号	オムロン株式会社	漏電火災警報器変流器 (屋内型 互換性型)	警戒電路600V 50mA 50/60Hz 単/3相 設計出力電圧30mV/50mA	H11.5.21	
漏変第 1～2～1号	オムロン株式会社	漏電火災警報器変流器 (屋内型 互換性型)	警戒電路600V 100mA 50/60Hz 単/3相 設計出力電圧30mV/50mA	H11.5.21	