

型式承認状況－漏電火災警報器  
平成13年

型式	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 13～1号	河村電器産業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100V、50/60Hz 公称作動電流値100、200、400、800mA 作動入力電圧45.5mV	H13.3.8	
漏変第 13～1号	河村電器産業 株式会社	漏電火災警報器変流器 (屋内型、互換性型)	警戒電路600V、100A、50/60Hz、単/3相 設計出力電圧45.5mV/100mA	H13.3.8	