

型式承認状況－漏電火災警報器  
平成19年

型式	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 19～1号	泰和電気工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値 100、200、400、800mA 作動入力電圧40mV、集合型	H19.4.18	