

型式変更状況－漏電火災警報器  
平成20年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 59～3～5号	河村電器産業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流200、400、800mA 作動入力電圧45.5mV、集合型	H20.7.11	