

型式承認状況－漏電火災警報器
平成21年

型式	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 21～1号	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値50、100、200、400、800mA 作動入力電圧 30mV	H21.2.26	
漏受第 21～2号	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値50、100、200、400、800mA 作動入力電圧 30mV	H21.2.26	
漏受第 21～3号	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値50、100、200、400、800mA 作動入力電圧 30mV、集合型	H21.2.26	