

型式変更状況－漏電火災警報器  
平成8年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 7～1～1号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V 50/60Hz 公称作動電流値 100 200 400 800mA 作動入力電圧50mV	H8.3.15	
漏受第 7～1～2号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V 50/60Hz 公称作動電流値 100 200 400 800mA 作動入力電圧74mV	H8.3.15	
漏受第 7～2～1号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V 50/60Hz 公称作動電流値 100 200 400 800mA 作動入力電圧50mV 集合型	H8.3.15	
漏受第 7～2～2号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V 50/60Hz 公称作動電流値 100 200 400 800mA 作動入力電圧74mV 集合型	H8.3.15	
漏受第 7～3～1号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V 50/60Hz 公称作動電流値 100 200 400 800mA 作動入力電圧52mV	H8.3.15	
漏受第 7～4～1号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V 50/60Hz 公称作動電流値 100 200 400 800mA 作動入力電圧52mV 集合型	H8.3.15	
漏受第 56～4～1号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V 50/60Hz 公称作動電流値 50 100 200 400 800mA 作動入力電圧26mV 集合型	H8.11.21	