

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
E010204B	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値50, 100, 200, 400, 800mA 作動入力電圧30mV、集合型	平成29年4月27日
E010205A	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流 値50, 100, 200, 400, 800mA、作動入力電 圧30mV、集合型	平成29年11月30日
E020614A	河村電器産業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100V、50/60Hz 公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、 作動入力電圧45.5mV	平成29年4月10日
E030403A	泰和電気工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流 値100, 200, 400, 800, 1000mA、作動入力 電圧40/74mV	平成29年3月9日
E051003A	光商工株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100V、50/60Hz、公称作動電流値200, 800mA、作動入力電圧82mV	平成29年12月25日