ISSN 0289－0194

検定時報（別　冊）

令和８年３月

第80号

目　次

・型式承認状況（令和７年）　…… 1
・型式変更承認状況（令和７年）　…… 5
・品質評価型式評価適合状況（令和７年）　…… 6
・品質評価型式変更評価適合状況（令和７年）　…… 9
・認定評価型式評価適合状況（令和７年）　…… 10
・認定評価型式変更評価適合状況（令和７年）　…… 11
・特定機器評価型式評価適合状況（令和７年）　…… 13
・特定機器評価型式変更評価適合状況（令和７年）…… 13

日本消防検定協会

型式承認状況（令和７年）

(1)　消火器

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
消第 ２０２５～１号	日本ドライケミカル 株式会社	小型消火器	強化液　２．２ｌ（蓄圧式、ステンレス製）	R7. 7. 4
消第 ２０２５～２号	日本ドライケミカル 株式会社	小型消火器	強化液　２．２ｌ（蓄圧式、アルミニウム製）	R7. 9.17
消第 ２０２５～３号	三津浜工業株式会社	小型消火器	強化液　３．０ｌ（蓄圧式、鉄製）	R7.12.10

(2)　消火器用消火薬剤

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
薬第 ２０２５～１号	日本ドライケミカル 株式会社	消火器用消火薬剤	消火器用強化液	R7. 7. 4

(3)　泡消火薬剤

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
泡第 ２０２５～１号	日本ドライケミカル 株式会社	泡消火薬剤	合成界面活性剤泡　３％（－５℃～＋３０℃）	R7. 2. 5
泡第 ２０２５～２号	日本ドライケミカル 株式会社	泡消火薬剤	合成界面活性剤泡　３％（－１０℃～＋３０℃）	R7. 4.30
泡第 ２０２５～３号	日本ドライケミカル 株式会社	泡消火薬剤	たん白泡　１．５％（－５℃～＋３０℃）	R7. 5.20
泡第 ２０２５～４号	能美防災株式会社	泡消火薬剤	駐車場用合成界面活性剤泡　３％（－５℃～＋３０℃）	R7. 7. 9
泡第 ２０２５～５号	株式会社初田製作所	泡消火薬剤	合成界面活性剤泡　３％（－５℃～＋３０℃）	R7.10.14
泡第 ２０２５～６号	ヤマトプロテック 株式会社	泡消火薬剤	駐車場用合成界面活性剤泡　３％（－１０℃～＋３０℃）	R7.11.26

(4)　感知器

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
感第 ２０２５～１号	ヤマトプロテック 株式会社	定温式スポット型感知器	１種（２４Ｖ、４０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水型、普通型、再用型	R7. 1.17
感第 ２０２５～２号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器（試験機能付）	２種（３Ｖ、３０ｍＡ）・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式、無線式（発信用）、電池方式（兼用非常電源）	R7. 1.17
感第 ２０２５～３号	パナソニック株式会社	光電式スポット型感知器（試験機能付）	１種（２８Ｖ、５ｍＡ）・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	R7. 2.25
感第 ２０２５～４号	パナソニック株式会社	光電式スポット型感知器（試験機能付）	２種（２８Ｖ、５ｍＡ）・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	R7. 2.25

型式番号	申請者	種別	型式	型式承認年月日
感第 ２０２５～５号	パナソニック株式会社	光電式スポット型感知器（試験機能付）	３種（２８Ｖ、５ｍＡ）・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	R7. 2.25
感第 ２０２５～６号	パナソニック株式会社	光電式スポット型感知器（２信号及び試験機能付）	２種（２８Ｖ、５ｍＡ）・非蓄積型、３種（２８Ｖ、５ｍＡ）・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	R7. 2.25
感第 ２０２５～７号	ホーチキ株式会社	光電式分離型感知器	１種（２４Ｖ、２０ｍＡ）・非蓄積型・公称監視距離５ｍ～１００ｍ、非防水型、普通型、再用型、減光式	R7. 4.30
感第 ２０２５～８号	ホーチキ株式会社	光電式分離型感知器	２種（２４Ｖ、２０ｍＡ）・非蓄積型・公称監視距離５ｍ～１００ｍ、非防水型、普通型、再用型、減光式	R7. 4.30
感第 ２０２５～９号	ホーチキ株式会社	赤外線式スポット型感知器（試験機能付）	屋内型（２０Ｖ、１２ｍＡ）・公称監視距離２５ｍ～４０ｍ・視野角１１０度、非防水型、普通型、再用型、CO_2共鳴放射式、ゆらぎ式	R7. 5.26
感第 ２０２５～１０号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器	１種（２４Ｖ、４０ｍＡ）、非防水型、普通型、再用型	R7. 6.20
感第 ２０２５～１１号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器	２種（２４Ｖ、４０ｍＡ）、非防水型、普通型、再用型	R7. 6.20
感第 ２０２５～１２号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器	２種（２４Ｖ、４０ｍＡ）、防水型、普通型、再用型	R7. 6.20
感第 ２０２５～１３号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器	特種（２４Ｖ、４０ｍＡ）・公称作動温度６０℃、非防水型、普通型、再用型	R7. 6.20
感第 ２０２５～１４号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器	１種（２４Ｖ、４０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、非防水型、普通型、再用型	R7. 6.20
感第 ２０２５～１５号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器	特種（２４Ｖ、４０ｍＡ）・公称作動温度６０℃、防水型、普通型、再用型	R7. 6.20
感第 ２０２５～１６号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器	特種（２４Ｖ、４０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水型、普通型、再用型	R7. 6.20
感第 ２０２５～１７号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器	１種（２４Ｖ、４０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水型、普通型、再用型	R7. 6.20
感第 ２０２５～１８号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器（試験機能付）	特種（１２Ｖ、２０ｍＡ）・公称作動温度６５℃、防水型、普通型、再用型	R7. 6.26
感第 ２０２５～１９号	能美防災株式会社	定温式スポット型感知器（試験機能付）	１種（２４Ｖ、２００ｍＡ）・公称作動温度８０℃、非防水型、普通型、再用型	R7. 7.28
感第 ２０２５～２０号	セコム株式会社	紫外線赤外線併用式スポット型感知器	屋外型（１２Ｖ、１５ｍＡ）・公称監視距離２５ｍ～４５ｍ・視野角７０度、非防水型、普通型、再用型、CO_2共鳴放射式、ゆらぎ式	R7.11.10
感第 ２０２５～２１号	セコム株式会社	紫外線赤外線併用式スポット型感知器	屋内型（１２Ｖ、１５ｍＡ）・公称監視距離３０ｍ～３５ｍ・視野角７０度、非防水型、普通型、再用型、CO_2共鳴放射式、ゆらぎ式	R7.11.10

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
感第 ２０２５～２２号	パナソニック株式会社	光電アナログ式スポット型感知器（試験機能付）	（２８Ｖ、５ｍＡ）・公称感知濃度２．５％／ｍ～１７％／ｍ、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	R7.11.19
感第 ２０２５～２３号	パナソニック株式会社	光電アナログ式スポット型感知器（熱対応式及び試験機能付）	（２８Ｖ、５ｍＡ）・公称感知濃度２．６％／ｍ～１７％／ｍ、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	R7.11.19

(5)　発信機

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
発第 ２０２５～１号	日信防災株式会社	Ｐ型１級発信機	屋外型（２４Ｖ、２００ｍＡ）	R7. 7.28

(6)　中継器

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
中第 ２０２５～１号	能美防災株式会社	中継器	直流２４Ｖ、外部配線抵抗１０Ω	R7. 4. 4
中第 ２０２５～２号	パナソニック株式会社	中継器	直流２４Ｖ、外部配線抵抗１０Ω	R7. 3.28
中第 ２０２５～３号	パナソニック株式会社	中継器	直流３Ｖ、無線式（受信用・発信用）、電池方式（兼用非常電源）	R7. 4. 7
中第 ２０２５～４号	能美防災株式会社	中継器（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）	交流１００Ｖ、外部配線抵抗３０Ω、公称蓄積時間１０秒～６０秒、公称受信温度４０℃～８５℃、公称受信濃度（スポット型）２．６％／ｍ～１７．２％／ｍ、公称受信濃度（分離型）８％～８０％	R7. 8.12
中第 ２０２５～５号	能美防災株式会社	中継器（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）	交流１００Ｖ、外部配線抵抗３０Ω、公称蓄積時間１０秒～６０秒、公称受信温度４０℃～８５℃、公称受信濃度（スポット型）２．６％／ｍ～１７．２％／ｍ、公称受信濃度（分離型）８％～８０％	R7. 8.12
中第 ２０２５～６号	能美防災株式会社	中継器（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）	交流１００Ｖ、外部配線抵抗３０Ω、公称蓄積時間１０秒～６０秒、公称受信温度４０℃～８５℃、公称受信濃度（スポット型）２．６％／ｍ～１７．２％／ｍ、公称受信濃度（分離型）８％～８０％	R7. 8.12

(7)　受信機

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
受第 ２０２５～１号	パナソニック株式会社	ＧＰ型３級受信機	交流１００Ｖ、外部配線抵抗１５Ω	R7. 3.28
受第 ２０２５～２号	能美防災株式会社	Ｐ型２級受信機（蓄積式）	直流２４Ｖ、外部配線抵抗５０Ω、公称蓄積時間６０秒	R7. 3.21
受第 ２０２５～３号	パナソニック株式会社	Ｒ型受信機（蓄積式）	交流１００Ｖ、外部配線抵抗２０Ω、公称蓄積時間６０秒	R7. 3.28

⑻　閉鎖型スプリンクラーヘッド

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
ス第 ２０２５～１号	能美防災株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	２種バルブ型Ｃ９３、呼称１５（標準ｒ２.３、上向き）	R7. 2.12
ス第 ２０２５～２号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	１種可溶片型Ｃ９６、呼称１５（標準ｒ２.６、下向き）	R7. 7.17
ス第 ２０２５～３号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	１種可溶片型Ｃ７２、呼称１０（小区画、下向き）	R7.10.14
ス第 ２０２５～４号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	１種可溶片型Ｃ９６、呼称１０（小区画、下向き）	R7.10.14
ス第 ２０２５～５号	株式会社宮本工業所	閉鎖型スプリンクラーヘッド	１種可溶片型Ｃ７４、呼称２５（標準ｒ２.３、下向き）	R7.11.12

⑼　流水検知装置

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
流第 ２０２５～１号	能美防災株式会社	流水検知装置	予作動式（湿式調圧式）、開閉型８０（１０Ｋ、縦）	R7. 1.17
流第 ２０２５～２号	アイエススプリンクラー株式会社	流水検知装置	湿式Ｋ５０・６０、作動弁型８０（１０Ｋ、縦）	R7. 1.17
流第 ２０２５～３号	アイエススプリンクラー株式会社	流水検知装置	湿式Ｋ５０・６０、作動弁型１００（１０Ｋ、縦）	R7. 1.17
流第 ２０２５～４号	日本ドライケミカル株式会社	流水検知装置	湿式Ｋ５０・６０、作動弁型８０（１０Ｋ、縦）	R7. 1.17
流第 ２０２５～５号	日本ドライケミカル株式会社	流水検知装置	湿式Ｋ５０・６０、作動弁型１００（１０Ｋ、縦）	R7. 1.17
流第 ２０２５～６号	ヤマトプロテック株式会社	流水検知装置	湿式Ｋ５０・６０、作動弁型１５０（１０Ｋ、縦）	R7. 3.12
流第 ２０２５～７号	株式会社宮本工業所	流水検知装置	湿式Ｋ８０、パドル型６５（１０Ｋ、縦横両用）	R7. 3.12
流第 ２０２５～８号	能美防災株式会社	流水検知装置	湿式（小流量検知型及び二次圧制御式）Ｋ３５・５０・６０、作動弁型８０（１０Ｋ、縦）	R7. 4.10

⑽　一斉開放弁

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
開第 ２０２５～１号	ヤマトプロテック株式会社	一斉開放弁	加圧型１２５（１０Ｋ、縦横両用）	R7. 3.12
開第 ２０２５～２号	ヤマトプロテック株式会社	一斉開放弁	加圧型８０（１０Ｋ、縦横両用）	R7. 5.15

⑾　金属製避難はしご

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
は第 ２０２５～１号	株式会社瀬戸興産	金属製避難はしご	ハッチ用つり下げはしご（折りたたみ式）	R7. 3. 6
は第 ２０２５～２号	株式会社セフ	金属製避難はしご	ハッチ用つり下げはしご（折りたたみ式）	R7. 3. 6

⑿ 住宅用防災警報器

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
住警第 ２０２５～１号	矢崎エナジーシステム株式会社	光電式住宅用防災警報器	外部電源方式、２種（ＡＣ１００Ｖ、５５ｍＡ）、自動試験機能付	R7. 7. 2

型式変更承認状況（令和７年）

⑴ 感知器

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
感第 ３０～１５～１号	ホーチキ株式会社	熱アナログ式スポット型感知器（試験機能付）	（３９．５Ｖ、３０ｍＡ）・公称感知温度４５℃～８５℃、防水型、普通型、再用型	R7. 1.17
感第 ２０１９～７～１号	日本フェンオール株式会社	光電アナログ式スポット型感知器（試験機能付）	（２４Ｖ、０．５ｍＡ）・公称感知濃度２．８％／ｍ～１７％／ｍ、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	R7. 8.27

⑵ 中継機

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
中第 ２０２１～１３～２号	ホーチキ株式会社	中継器（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）	交流１００Ｖ、外部配線抵抗３０Ω・５０Ω、公称蓄積時間２０秒～５０秒、公称受信温度４５℃～８５℃、公称受信濃度（スポット型）２．５％／ｍ～１７％／ｍ	R7.12. 2
中第 ２０２１～１４～２号	ホーチキ株式会社	中継器（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）	交流１００Ｖ、外部配線抵抗３０Ω・５０Ω、公称蓄積時間２０秒～５０秒、公称受信温度４５℃～８５℃、公称受信濃度（スポット型）２．５％／ｍ～１７％／ｍ	R7.12. 2
中第 ２０２５～３～１号	パナソニック株式会社	中継器	直流３Ｖ、無線式（受信用・発信用）、電池方式（兼用非常電源）	R7. 7. 4

⑶ 受信機

型　式　番　号	申　請　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
受第 ２０２１～３～２号	ニッタン株式会社	ＧＲ型受信機（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）	交流１００Ｖ、外部配線抵抗２０Ω、公称蓄積時間２０秒～６０秒、公称受信温度４５℃～８０℃、公称受信濃度（スポット型）３．１％／ｍ～１５．０％／ｍ	R7. 1.22
受第 ２０２１～７～２号	ホーチキ株式会社	ＧＲ型受信機（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）	交流１００Ｖ、外部配線抵抗１９Ω・３０Ω・５０Ω、公称蓄積時間２０秒～５０秒、公称受信温度４５℃～８５℃、公称受信濃度（スポット型）２．５％／ｍ～１７％／ｍ	R7.12. 2
受第 ２０２１～８～２号	ホーチキ株式会社	ＧＲ型受信機（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）	交流１００Ｖ、外部配線抵抗１９Ω・３０Ω・５０Ω／外部配線光損失１０ｄＢ、公称蓄積時間２０秒～５０秒、公称受信温度４５℃～８５℃、公称受信濃度（スポット型）２．５％／ｍ～１７％／ｍ	R7.12. 2

(4) 流水検知装置

型式番号	申請者	種別	型式	型式承認年月日
流第 ２８～４～１号	株式会社栗本鐵工所	流水検知装置	予作動式（負圧湿式）、開放型 １００（１０Ｋ、縦）	R7. 10. 2

品質評価型式評価適合状況（令和７年）

(1) エアゾール簡易消火具

型式番号	依頼者	種別	型式	型式承認年月日
Ａ０４５１２９１ ０１Ａ	東和トレーディング 株式会社	エアゾール式簡易消火具	二酸化炭素　６０ｇ（鉄製）	R7. 12. 9

(2) 消火器の容器弁

型式番号	依頼者	種別	型式	型式承認年月日
品評弁第 ２０２５～１号	株式会社初田製作所	消火器の容器弁	CO_2（ＴＰ２４．５）Ｒ	R7. 10. 1
品評弁第 ２０２５～２号	株式会社初田製作所	消火器の容器弁	CO_2（ＴＰ２４．５）Ｒ	R7. 10. 1

(3) 動力消防ポンプ

型式番号	依頼者	種別	型式	型式承認年月日
Ｐ１０８５	トーハツ株式会社	動力消防ポンプ	可搬消防ポンプ、Ｄ－１、Ｖ １００２	R7. 9. 8
Ｐ１２０７	日本機械工業 株式会社	動力消防ポンプ	消防ポンプ自動車、Ａ－１、ＣＲＱＢ	R7. 9. 2
Ｐ１８０Ｕ	株式会社モリタ	動力消防ポンプ	消防ポンプ自動車、Ａ－２、ＭＺＩ	R7. 3. 28
Ｐ２１０８	帝国繊維株式会社	動力消防ポンプ	消防ポンプ自動車、Ｂ－１、Ｎ１０	R7. 2. 21
Ｐ２１１５	帝国繊維株式会社	動力消防ポンプ	消防ポンプ自動車、Ａ－１、Ｎ３５	R7. 10. 30
Ｐ２１２２	帝国繊維株式会社	動力消防ポンプ	消防ポンプ自動車、Ａ－２、Ｎ２０	R7. 5. 16

(4) 消防用ホース

型式番号	依頼者	種別	型式	型式承認年月日
Ｈ０１２４ＦＣ ２２Ａ	芦森工業株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．３、呼称６５（シングル、ポリエステル　ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7. 12. 16
Ｈ０１２４ＦＣ ２３Ａ	芦森工業株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．３、呼称６５（シングル、ポリエステル　ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7. 12. 16
Ｈ０１２５ＩＡ ０２Ａ	芦森工業株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．６、呼称１００（シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織）	R7. 12. 4

型式番号	依頼者	種別	型式	型式承認年月日
H0221DC04A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧０．７、呼称４０（シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7.12. 1
H0222FA04A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧０．９、呼称６５（シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織）	R7. 9. 4
H0225DC10A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．６、呼称４０（シングル、ポリエステル　ポリエステル／アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7. 6.18
H0225EC14A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．６、呼称５０（シングル、ポリエステル　ポリエステル／アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7. 9. 4
H0225FC13A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．６、呼称６５（シングル、ポリエステル　ポリエステル／アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7. 4. 2
H0226DC05A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧２．０、呼称４０（シングル、ポリエステル／アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7. 6.18
H0227NA02A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平（大量送水用）、合成樹脂（合成樹脂被覆）、使用圧１．５、呼称３００（シングル､ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織）	R7. 4. 8
H0246CC02A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	保形、合成樹脂、使用圧２．０、呼称３０（シングル、ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織）	R7.12. 1
H0424EC09A	株式会社初田製作所	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．３、呼称５０（シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント　アラミドフィラメント綾織、円織）	R7. 5.14
H0424FC14A	株式会社初田製作所	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．３、呼称６５（シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント　アラミドフィラメント綾織、円織）	R7. 5.14
H0425EC15A	株式会社初田製作所	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．６、呼称５０（シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント　アラミドフィラメント綾織、円織）	R7.11.13
H0722FA03A	オカニワ株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧０．９、呼称６５（シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織）	R7.10.23
H0725DC10A	オカニワ株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．６、呼称４０（シングル、ポリエステル　ポリエステル／アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7. 8.13
H0725EC11A	オカニワ株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．６、呼称５０（シングル、ポリエステル　ポリエステル／アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7.10.23

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
Ｈ０７２５ＦＣ１３Ａ	オカニワ株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧１．６、呼称６５（シングル、ポリエステル　ポリエステル／アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7. 7. 9
Ｈ０７２６ＤＣ０４Ａ	オカニワ株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧２．０、呼称４０（シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7. 2.12
Ｈ０７２６ＤＣ０５Ａ	オカニワ株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧２．０、呼称４０（シングル、ポリエステル／アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織）	R7. 8.13

⑸　消防用結合金具

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
Ｃ１３ＢＦ０６Ａ	株式会社初田製作所	消防用結合金具	使用圧２．０、差込式受け口、呼称６５	R7.12. 1

⑹　特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
ＭＴ－１０－１０	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	R7. 1.14
ＮＣＡ－５Ｍ・ＮＴ－２７Ｂ－２	日本機械工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	大型化学高所放水車	R7. 1.17
ＭＬＬＡⅢ５－３５ＷＥ１－２	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	R7. 2.10
ＮＰ－Ｐ２Ａ－５	長野ポンプ株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	R7. 2.18
ＴＷ－１００－１	帝国繊維株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	R7. 3. 3
Ｍ４２Ｌ－ＡＳ－３	株式会社モリタテクノス	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	R7. 3.28
ＭＱＣ２４・ＭＣＥ－７－２	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車	R7. 8. 1
ＮＣＰ－２Ｆ－６	日本機械工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	R7. 9. 2

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
ＮＰ－１０－６	長野ポンプ株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	R7.11.27
ＮＰ－１５－８	長野ポンプ株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	R7.11.27
ＮＰ－９０－１	長野ポンプ株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	R7.11.27

(7)　消防用積載はしご

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
品評は第２０２５～１号	日本消防梯子株式会社	消防用積載はしご	伸縮式３連（８．７ｍ、チタン製）	R7. 3.19
品評は第２０２５～２号	関東梯子株式会社	消防用積載はしご	伸縮式３連（８．７ｍ、アルミニウム製）	R7.12.26

(8)　結合金具に接続する消防用接続器具

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
品評接第２０２５～１号	株式会社立売堀製作所	結合金具に接続する消防用接続器具	媒介金具（受け口・ねじ式・呼称２５）（差し口・ねじ式・呼称２５）	R7. 7.17

品質評価型式変更評価適合状況（令和７年）

(1)　放火監視機器

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
品評放第２０２４～１～１号	ライフライン株式会社	放火監視機器・放火監視センサー	紫外線式（ＤＣ２４Ｖ、６０ｍＡ）	R7.12. 4

認定評価型式評価適合状況（令和７年）

(1)　非常警報設備の非常ベル及び自動式サイレン

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
認評非第２０２５～１号	ニッタン株式会社	非常警報設備・一体型	防雨型、ＤＣ２４Ｖ	R7. 1.30

(2)　非常警報設備の放送設備

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
認評放第２０２５～１号	株式会社ドリーム	非常警報設備・スピーカー	コーン型（５Ｗ／７．５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級）	R7. 9.19
認評放第２０２５～２号	日本電音株式会社	非常警報設備・スピーカー	コーン型（１Ｗ／３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル９６ｄＢ	R7.11.6

(3)　屋内消火栓設備の屋内消火栓等・易操作性１号消火栓、２号消火栓、広範囲型２号消火栓及び補助散水栓

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
認評栓第２０２５～１号	株式会社眞和	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・易操作性１号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式　呼称３０	R7. 5. 7
認評栓第２０２５～２号	株式会社眞和	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・易操作性１号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式　呼称３０	R7. 5. 7
認評栓第２０２５～３号	株式会社大東製作所	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・易操作性１号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式　呼称３０	R7. 7. 9
認評栓第２０２５～４号	株式会社大東製作所	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・易操作性１号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式　呼称３０	R7. 7. 9
認評栓第２０２５～５号	株式会社立売堀製作所	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・易操作性１号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式　呼称３０	R7. 8.22
認評栓第２０２５～６号	株式会社立売堀製作所	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・易操作性１号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式　呼称３０	R7. 8.22
認評栓第２０２５～７号	株式会社立売堀製作所	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・易操作性１号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式　呼称３０	R7. 8.22
認評栓第２０２５～８号	株式会社眞和	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・広範囲型２号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式　呼称２５	R7.12.17

(4)　特定駐車場用泡消火設備　閉鎖型泡水溶液ヘッド

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
認評駐閉第２０２５～１号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型Ｃ６６、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、上向き、発泡倍率５倍未満）	R7. 3.26
認評駐閉第２０２５～２号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型Ｃ８８、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、上向き、発泡倍率５倍未満）	R7. 3.26

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
認評駐閉第 ２０２５～３号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型Ｃ６６、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、下向き、発泡倍率５倍未満）	R7. 3.26
認評駐閉第 ２０２５～４号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型Ｃ８８、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、下向き、発泡倍率５倍未満）	R7. 3.26
認評駐閉第 ２０２５～５号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型Ｃ６６、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、上向き、発泡倍率５倍未満）	R7.10.27
認評駐閉第 ２０２５～６号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型Ｃ８８、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、上向き、発泡倍率５倍未満）	R7.10.27
認評駐閉第 ２０２５～７号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型Ｃ６６、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、下向き、発泡倍率５倍未満）	R7.10.27
認評駐閉第 ２０２５～８号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型Ｃ８８、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、下向き、発泡倍率５倍未満）	R7.10.27

(5)　特定駐車場用泡消火設備　開放型泡水溶液ヘッド

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
認評駐開第 ２０２５～１号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称１５（標準ｒ２．３、下向き、発泡倍率５倍未満）	R7. 3.26
認評駐開第 ２０２５～２号	能美防災株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称１５（標準ｒ２．３、下向き、発泡倍率５倍未満）	R7.10.27

(6)　特定駐車場用泡消火設備　感知継手

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
認評駐継第 ２０２５～１号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・感知継手	バルブ型Ｃ６８、感知範囲ｒ３．２５、呼称２０（上向き、下向き）	R7. 1.27

認定評価型式評価適合状況（令和７年）

(1)　非常警報設備の非常ベル及び自動式サイレン

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
認評非第 ２０２０～２～１号	ニッタン株式会社	非常警報設備・一体型	防雨型、ＤＣ２４Ｖ	R7. 6.23

(2)　非常警報設備の放送設備

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
認評放第 ２６～１５～１号	パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション株式会社	非常警報設備・増幅器及び操作部	ＡＣ１００Ｖ、最大３７２０Ｗ	R7.10. 1
認評放第 ２６～１６～１号	パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション株式会社	非常警報設備・遠隔操作器	ＡＣ１００Ｖ／ＤＣ２４Ｖ	R7.10. 1
認評放第 ２８～２～１号	東芝ライテック株式会社	非常警報設備・増幅器及び操作部	ＡＣ１００Ｖ、最大１６８０Ｗ	R7. 7.17
認評放第 ２０２４～５～１号	ニッタン株式会社	非常警報設備・非常電話	ＡＣ１００Ｖ	R7. 5.13
認評放第 ２０２４～５～２号	ニッタン株式会社	非常警報設備・非常電話	ＡＣ１００Ｖ	R7.11.17

(3)　特定駐車場用泡消火設備　閉鎖型泡水溶液ヘッド

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
認評駐閉第 ２７～１～２号	千住スプリンクラー株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	可溶片型Ｃ７２、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、上向き、発泡倍率５倍未満）	R7.11.18
認評駐閉第 ２７～２～２号	千住スプリンクラー株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	可溶片型Ｃ９６、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、上向き、発泡倍率５倍未満）	R7.11.18
認評駐閉第 ２７～３～２号	千住スプリンクラー株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	可溶片型Ｃ７２、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、下向き、発泡倍率５倍未満）	R7.11.18
認評駐閉第 ２７～４～２号	千住スプリンクラー株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	可溶片型Ｃ９６、感知範囲ｒ２．３、呼称１５（標準ｒ２．３、下向き、発泡倍率５倍未満）	R7.11.18

(4)　特定駐車場用泡消火設備　開放型泡水溶液ヘッド

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
認評駐開第 ２７～１～２号	千住スプリンクラー株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称１５（標準ｒ２．３、上向き、発泡倍率５倍未満）	R7.11.18
認評駐開第 ２７～２～２号	千住スプリンクラー株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称１５（標準ｒ２．３、下向き、発泡倍率５倍未満）	R7.11.18

特定評価型式評価適合状況（令和７年）

(1)　特定初期拡大抑制機器

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
特評第２８７号	株式会社ボネックス	特定初期拡大抑制機器	ＴＳ－１１９	R7. 8.18

特定評価型式変更評価適合状況（令和７年）

(1)　特定初期拡大抑制機器

型　式　番　号	依　頼　者	種　　別	型　　式	型式承認年月日
特評第 ２３６～２号	ニッタン株式会社	特定初期拡大抑制機器	特定施設水道連結型スプリンクラー設備（乾式）に用いる電動弁制御盤	R7. 5. 7

検定協会からのお願い

検定協会では、消防用機械器具等について検定及び受託評価を行い、性能の確保に努めているところですが、さらに検定及び受託評価方法を改善するため、次の情報を収集しています。心あたりがございましたら、ご一報下さいますようお願いします。

（１）消防用機械器具等の不作動、破損等、性能上のトラブル例

（２）消防用機械器具等の使用例（成功例又は失敗例）

連絡先　東京都調布市深大寺東町4-35-16
日本消防検定協会　企画研究課
電　話　0422-44-8471（直通）
E-mail
〈kikaku@jfeii.or.jp〉

発行　〒182-0012 東京都調布市深大寺東町 4-35-16　　日　本　消　防　検　定　協　会　　ＴＥＬ(0422) 44-7471(代)