

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消第2022～1号	モリタ宮田工業株式会社	小型消火器	粉末(ABC) 3.0kg(CO2加圧式、アルミニウム製)	令和4年1月17日
消第2022～2号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	粉末(ABC) 3.0kg(蓄圧式、アルミニウム製)	令和4年1月17日
感第2022～1号	ニッタン株式会社	赤外線式スポット型感知器(試験機能付)	屋内型(24V、65mA)・公称監視距離25m～35m・視野角100度、非防水型、普通型、再用型、CO2共鳴放射式、ゆらぎ式、2波長式	令和4年1月21日
MLLII5-40WE1-1	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	令和4年1月24日
NP-P2-9	長野ポンプ株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	令和4年1月24日
YKW-15-7	株式会社吉谷機械製作所	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	令和4年1月31日
E010208A	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値50, 100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧30mV	令和4年1月31日
H0127NA04A	芦森工業株式会社	消防用ホース	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.5、呼称300(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	令和4年1月11日
H0225FC08B	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和4年1月20日
H0724FC09A	オカニワ株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル/ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和4年1月11日
認評放第2022～1号	ホーチキ株式会社	非常警報設備・非常電話	AC100V	令和4年1月17日
認評放第2022～2号	パナソニック株式会社	非常警報設備・スピーカー	コーン型(5W/10W/15W・L級)、音響パワーレベル90dB	令和4年1月17日