

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
感第2021～21～1号	ニッタン株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(12V、70mA)、非防水型、普通型、再用型	令和4年10月18日
受第18～7～2号	ホーチキ株式会社	P型2級受信機(蓄積式)	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間50秒	令和4年10月7日
住警第2020～5～1号	パナソニック株式会社	定温式住宅用防災警報器	電池方式(DC3V、300mA)、無線式、連動型、自動試験機能付	令和4年10月18日
住警第2020～5～2号	パナソニック株式会社	定温式住宅用防災警報器	電池方式(DC3V、300mA)、無線式、連動型、自動試験機能付	令和4年10月18日
S0310005	オーサカゴム株式会社	消防用吸管	呼称90、合成ゴム、使用温度範囲(－25～40℃)	令和4年10月25日
C20BD02A	株式会社モリタ	消防用結合金具	使用圧2.0、差込式受け口、呼称40	令和4年10月12日
C20BE02A	株式会社モリタ	消防用結合金具	使用圧2.0、差込式受け口、呼称50	令和4年10月12日
C20BF03A	株式会社モリタ	消防用結合金具	使用圧2.0、差込式受け口、呼称65	令和4年10月12日
認評放第27～5～2号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	非常警報設備・増幅器及び操作部	AC100V、最大2880W	令和4年10月18日
認評放第2022～8号	ニッタン株式会社	非常警報設備・非常電話	AC100V	令和4年10月25日
特評第282号	ナカ工業株式会社	特定警報避難機器	降下型避難機器(UDW－h)	令和4年10月3日
特評第283号	ナカ工業株式会社	特定警報避難機器	降下型避難機器(UDW－g)	令和4年10月3日